Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Nærmere beskrivelse av leveransen
3 Absolutte krav

1 Avtalen gjelder

Bergen Vann er en etat i Bergen kommune. Etaten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

Bergen Vann drifter og forvalter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune og drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bjørnafjorden kommune. Etaten har ca. 265 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliard. De ansatte er i dag lokalisert i Spelhaugen 22, Fjøsangerveien 68 og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg.

Anskaffelsen gjelder kjøp av tank til jernklorid.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Anskaffelsen gjelder kjøp av en tank til jernklorid inkludert transport til anlegg.

3 Absolutte krav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Miljø (Response required)

Forurensningsforskriften kapittel §18-6c skal følges

Dokumentasjon
Legg ved dokumentasjon på at kravet er oppfylt

2 Materiell (Response required)

Produktet skal bestå av PEHD (High-Density Polyethylene)

3 Tank (Response required)

- Volum: 15 m3

- Størrelse: max høyde 4000 mm, max diameter 2800 mm

- Tanken skal ha doble vegger og dobbel bunn

- Tanken skal leveres ferdig oppsatt med inntaksflense, uttaksflense, røropplegg, inspeksjonsluke (eller tilsvarende), nivåmåler, lekkasjedeteksjon og styringsskap

4 Signal/Strømforsyning (Response required)

- Utgangssignal fra lekkasjesvakt, nivåmåler skal være 0-20 mA

- Strømforsyning: 24V DC