Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Absolutte krav
3 Nøkkelpersonell

1 Avtalen gjelder

Kjøp av tjenester
Dykkertjenester skal hovedsakelig benyttes til inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av inntak, ledninger og bassenger – både over og under vann – samt til sjøvanns- og avløpsanlegg. Tjenestene kan også inkludere inspeksjon og reparasjon av demninger og vassdragsanlegg.

Avhengig av lokasjonen kan dykkertjenestene utføres fra båt, fra land eller ved bruk av ROV (fjernstyrt undervannsfarkost). På enkelte oppdrag er bruk av ROV særlig aktuelt, som ved inspeksjon av fjellvann med mindre ROV-er eller i dyp sjø med sterke strømninger, hvor større ROV-er benyttes.

Oppdraget innebærer kontroll av informasjon om ledninger (kartdata) for å verifisere materialtype og dimensjon, da disse kan variere. Dette inkluderer også inspeksjon og reparasjon av inntaksledninger i råvannskilder og vannledninger i sjø- eller ferskvann, der desinfisering av utstyr på forhånd kan være påkrevd.

Ved jevne mellomrom skal dykkerledninger inspiseres for eventuell fornying av offeranoder eller utskiftning av ledninger. Bistand til oppdragsgiver ved pluggkjøring av avløpsledninger kan også være nødvendig, noe som krever frakobling av dykkerledninger.
Det kan også oppstå behov for innvendig inspeksjon og reparasjon av ledninger, tunneler og kulverter, eller dykking i trange rom, som i kummer.

Kjøp av varer
Dersom det er behov for deler til å utføre tjenesten skal dette kjøpes inn av leverandør og leveres med et påslag. Dette skal være etter dialog med bestiller.

Bestilling
Oppdragsgiver vil benytte et bestillingsskjema ved bestilling av oppdrag. Bestillingen vil være et «planlagt oppdrag» dersom den ikke er merket som «hasteoppdrag».

Rapportering
Oppdrag skal rapporteres som beskrevet på bestillingsskjema.

HMS
Leverandør skal umiddelbart informere oppdragsgivers kontaktperson om ev. personskader og nesten-ulykker.

Vaksiner
Det anbefales at alle som skal jobbe med avløpsvann vaksineres mot: Stivkrampe, Polio og Hepatitt A og B.

Leverandørrevisjon
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utføre leverandørrevisjoner i avtaleperioden.

2 Absolutte krav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Rapportering (Response required)

Alle oppdrag skal rapporteres så raskt som mulig, men ikke senere enn 2 arbeidsdager etter avsluttet oppdrag.

Rapporten skal være digital og lagres hos oppdragsgiver via Sharepoint.

Ved påvisning av forurensning skal leverandør uten videre opphold varsle oppdragsgiver (kontaktperson på bestillingsskjema) via telefon og rapport.

2 Språk (Response required)

All kommunikasjon med oppdragsgiver skal foregå på norsk.

3 Dykkertjenester (Response required)

Leverandør skal til enhver tid sørge for at forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26 (Om sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk) følges. Herunder krav til planlegging og risikovurdering, beredskap, utarbeidelse av arbeidsinstruks, forsvarlig bemanning etter det oppdrag som skal utføres, registrering i Arbeidstilsynets register, dykkerbevis klasse B, helseerklæring og bruk av dykkerlege.

Personell som skal utføre dykkeroppdrag skal være ansatt i dykkervirksomheten. Det vil ikke være anledning til å utføre oppdraget med frivillige, enkeltpersonforetak, bemanningsforetak eller ved bruk av underleverandører under dykkervirksomheten som har tatt på seg dykkeroppdraget. Dykkerarbeider vurderes i sin helhet som risikofylt og dermed som kritiske oppgaver etter FOA § 19-2 (2).

Dersom det utføres dykkearbeider på en bygge- eller anleggsplass, vil også byggherreforskriften komme til anvendelse med de plikter som følger av denne.

Oppdragsgiver plikter å gi leverandør opplysninger om risikoforhold på egne anlegg og egne HMS-prosedyrer. Leverandør plikter å sette seg inn i og følge disse.
Oppdragsgiver vil i slike tilfeller ofte har samordningsansvar etter internkontrollforskriften. Hvem som har samordningsansvaret skal avklares skriftlig.

Disse kravene skal kontraktsfestes nedover i leverandørkjeden til selskapet som skal utføre dykkerarbeider. Leverandør skal følge opp etterlevelse av forskriftens § 26 for eksempel ved bruk av Arbeidstilsynets eksempel på oppdragsgivers sjekkliste for oppfølging av dykkevirksomhet. Oppdragsgiver har rett til å kontrollere etterlevelse av forskriften, herunder å få framlagt relevant dokumentasjon. Oppdragsgiver kan også kreve at underleverandører byttes ut eller heve kontrakten ved vesentlige eller alvorlige avvik.

4 Sertifikat (Response required)

Leverandøren skal gjennom hele avtaleperioden oppfylle kravet om minst én person med PE-sveisesertifikat. Dersom det blir nødvendig å erstatte eller supplere personell som oppfyller dette kravet, skal nytt personell først godkjennes av oppdragsgiver.

Dokumentasjon

Legg ved kopi av sertifikat(er). Filen navngis «Krav 4».

5 Reparasjon (Response required)

Et dykkerlag skal inneha kunnskap om hvordan plast- og betongdeler repareres.

3 Nøkkelpersonell

Nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av kontrakten skal registreres i Bilag 2.