Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon

BERGEN
KOMMUNE

Table of contents

1 Avtalen gjelder
2 Kravspesifikasjon
3 Nøkkelpersonell

1 Avtalen gjelder

Bergen Vann er en etat i Bergen kommune. Etaten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

Bergen Vann drifter og forvalter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune og drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bjørnafjorden kommune. Etaten har ca. 280 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliard. De ansatte er i dag lokalisert i Krokatjønnveien 11 C og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg.

Anskaffelsen gjelder service, ventilasjonsanlegg.

2 Kravspesifikasjon

Følgende krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Informasjon (Information)

Alle krav i listen må være oppfylt for at leverandøren skal kunne levere. Krav som krever dokumentasjon ved tilbudsinnlevering omtales som tilbudskrav, og disse skal dokumenteres i tilbudet.

- Tilbudskrav: Oppfyllelse og dokumentasjon kreves ved tilbudsfrist.
- Andre krav: Oppfyllelse kreves senest ved kontraktsstart. Det kreves ikke dokumentasjon ved tilbudsfrist.

Merk: Manglende dokumentasjon for et tilbudskrav medfører at kravet anses som ikke oppfylt, og tilbudet kan bli avvist. Krav som ikke krever dokumentasjon, må være oppfylt ved kontraktstart; manglende oppfyllelse kan medføre avslag på kontraktsinngåelse eller andre sanksjoner under kontraktsperioden.

2 Erstattning av personell (Response required)

Dersom noen av de navngitte personene ikke lenger er tilgjengelig etter tilbudsinnlevering, skal leverandøren uten ugrunnet opphold foreslå erstatter som oppfyller det samme kvalifikasjonskravet "**Teknisk personell eller tekniske enheter**"

- Før kontraktsinngåelse skal erstatteren godkjennes av oppdragsgiver.

- Etter kontraktsinngåelse skal dokumentasjon for ny person sendes oppdragsgiver via Mercell innen 5 virkedager. Oppdragsgiver kan kreve utskifting dersom kvalifikasjonskravene ikke lenger er oppfylt.

3 Standard for posefilter (tilbudskrav) (Response required)

Alle posefilter skal leveres etter standard NS-EN ISO 16890, klassifisert ePM1.

Dokumentasjon:
Lever dokumentasjon for at kravet er oppfylt.
Filen skal navngis 'krav 3'.

3 Nøkkelpersonell

Nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av kontrakten skal registreres i Bilag 2.