

[illegible]

[illegible]

TILBUDSTEGNING

[illegible]

PLS				FORDELING				KABELNR. OG KABELTYPE		LAST kW/A	TEKST
Analog		Digital		PE	N	H1	S1	P1	24V		
Inn	Ut	Inn	Ut								
1									0,04		-TT01 Temperaturtransmitter i skap -TT01;PV1 mengdesignal 4-20mA
1									0,04		-TT02 Temperaturtransmitter i kum V7 -TT02;PV1 mengdesignal 4-20mA
1									0,04		-TT03 Temperaturtransmitter i kum S7 -TT03;PV1 mengdesignal 4-20mA
1									0,04		-PT01 Trykktansmitter før trykkreduksjon i kum V7 -PT01;PV1 mengdesignal 4-20mA
	1										-ZS01 Initiator (endebyrter) i skap -ZS01;PD1 skapdør åpen
	1										-ZS02 Initiator (endebyrter) i kum V7 -ZS02;PD1 luke åpen i kum V7
	1										-ZS03 Initiator (endebyrter) i kum S7 -ZS03;PD1 luke åpen i kum S7

TILBUDSTEGNING

										FILED CDS REGNING																				
										Blad 4																				
Rev.	Den	Angående											Ant. bl. 5																	
COWI Kobberslagerstredet 2 1601 FREDRIKSTAD Telef. 02694 					Dato	02.01.19					OPPEGÅRD KOMMUNE VA-ANLEGG BÅLERUD ENTREPRISE E2 ENLINJESKJEMA – HF01 LANDTAKSKUM S7/V7										Oppdr. og anl.nr. A098905									
					Tegnet av	JHDA															Tegn.nr.									
					Oppdr.ansv.	RBFA															Rev.									
					Saksbeh.	TORN															IN221									
					Sidermannk.	TORN																								

Kobberslagerstredet 2
1601 FREDRIKSTAD
Telef. 02694



Dato	02.01.19
Tegnet av	JHDA
Oppdr.ansv.	RBFA
Saksbeh.	TORN
Sidemannk.	TORN

OPPEGÅRD KOMMUNE
VA-ANLEGG BÅLERUD
ENTREPRISE E2
ENLINJESKJEMA -HF01
LANDTAKSKUM S7/V7

Oppdr. og anl.nr.

A098905

Tegn.nr.	
----------	--

IN221

Rev.

[illegible][illegible]