



SYMBOLFÖRKLARING:

-  BRANNCELLEVEGG EI 30/D-s2,d0 [B 30]
-  GLASSVEGG E 30
-  ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
-  RØMNINGSRETNING
-  ALTERNATIV RØMNINGSRETNING
-  RØMNINGSVEI
-  DØR EI 30-Sa [B 30]
-  DØR E 30-CSa [F 30 S]

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 2/3

BRANNKLASSE: 1

HOVEDBÆRESYSTEM: R 30

FOR ANDRE KRAV SE BRANNKONSEPT.

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM VEDLEGG TIL
BRANNTTEKNISK NOTAT DATERT 14.12.2018, OG SKAL
LESES SAMMEN MED DETTE.

TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM
STØRRELSE A3.

0	BRANNKONSEPT	14.12.2018	SDT	AAS	AAS
Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent

KONSEPTTEGNER



Rambøll Norge AS
Olav Vs gate 100 - 8001 Bodø - Tel 7555 1300 - www.ramboll.no

NORDLAND FYLKESKOMMUNE
KNUT HAMSUN VGS

BRANNTEGNING - OMBYGGING KONTOR
SOKKEL

						1:150			
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
		0	F	20	20	100		0	