

Knut Hamsun Vgs							
Systemoverallsikt ny autmatikk og SD-anlegg							
Systemnr (ny):	Systemnr eksist	Beskrivelse	Plassering	Ny US nr	Gammel US nr	EL-Fordeler nr.	Kommentar
FløyA							
+A=360.001	36.02	Ventilasjon fløy A	Tekniskrom A120	+A=US.001		+A=F1.1	
+A=310.001	-	Varmtvannsproduksjon FløyA	Renholdsrom A117	+A=US.002		+A=H1.1	
+A=450.011	-	Romoppvarming Fløy A		+A=US.002		+A=H1.1	
+A=450.012	-	Utvendige varmekabler Fløy A		+A=US.002		+A=H1.1	
+A=442.011	-	Lysstyring rom Fløy A		+A=US.002		+A=H1.1	
+A=442.012	-	Lysstyring utvendig Fløy A		+A=US.002		+A=H1.1	
+A=569.001		Styring solavskjærning		+A=US.002		+A=H1.1	
FløyB							
+B=360.001	36.03	Ventilasjon fløy B	Tekniskrom B201	+B=US.001		+B=F2.1	
+B=360.002	?	VAV styring rom	Tekniskrom B201				
+B=360.010		Avtrekk Labskap B103/104	I klasserom B104			?	Ny av/på styring leveres med timer. Tilbakemld SD
+B=360.011		Avtrekk Labskap B102	I klasserom B102			?	Ny av/på styring leveres med timer Tilbakemld SD
+B=310.001	-	Varmtvannsproduksjon FløyB		+B=US.002		+B=F1.2	
+B=450.011	-	Romoppvarming Fløy B		+B=US.002		+B=F1.1	
+B=450.012	-	Romoppvarming Fløy B del1		+B=US.002		+B=F1.2	
+B=450.013	-	Utvendige varmekabler Fløy B		+B=US.002		+B=F1.1	
+B=442.011	-	Lysstyring rom Fløy B		+B=US.002		+B=F1.2/F1.1	
+B=442.012	-	Lysstyring utvendig Fløy B		+B=US.002		+B=F1.2	
FløyC							
+C=360.001	36.01	Ventilasjon fløy C	TekniskromC112	+C=US.001		+C=F1.2	
+C=360.00	Nytt system	Ventilasjon fløy C plan U	TekniskromC022				Integrert automatikk. Integerers via BUS til overordnet SD-anlegg
+C=310.001	-	Varmtvannsproduksjon Fløy C		+C=US.002		+C=F1.1	
+C=450.011	-	Romoppvarming Fløy C		+C=US.002		+C=F1.1/1.2/0.1/0.2	
+C=450.013	-	Utvendige varmekabler Fløy C		+C=US.002		+C=F1.1/1.2/0.1/0.2	
+C=442.011	-	Lysstyring rom Fløy C		+C=US.002		+C=F1.1/1.2/0.1/0.2	
+C=442.012	-	Lysstyring utvendig Fløy C		+C=US.002		+C=F1.1/1.2/0.1/0.2	
+C=569.001		Styring solavskjærning		+C=US.002		+C=F1.1/1.2/0.1/0.2	