

Utgave	Endring	Dato	Signatur	Dato	18.01.2019	Kunde prosjekt	Tegning tittel	Oppdrag nr.	Rom
		18.01.2019		Utført	MA	Bærum Kommune	Kursfortegnelse underfordeling	5161364	U.etg
Skjema anses som orienterende og avklarer ikke nødvendig alle kurser og detaljer for gjennomføring og bygging. Slik detaljering forutsettes gjennomført i detaljprosjekteringsfase - og inngår i totalentreprisen.				Godkjent	OvSHa		Belset		
F01	Kursfortegnelse underfordeling			Navn					Vedlegg 3.4.8

Fordelingsnavn	Kurs nr			Kabel							Sikring	Tekst
	31			2x2,5mm2						16A	Lys og stikk lager	
	33			2x2,5mm2						16A	Lys korridor	
	37			2x1,5mm2						10A	Lys trapp senter og søppelrom	
	40			2x2,5mm2						16A	Lys og stikk kontor og lager	
	41			2x2,5mm2						16A	Lys og stikk VVS	
	43			2x2,5mm2						16A	Stikk korridor	
	44			2x1,5mm2						10A	Stikk telefon	
	45			2x1,5mm2						10A	Stikk res	
	46			2x1,5mm2						10A	Stikk nødlys	
	47			2x2,5mm2						16A	Stikk verksted	
	48			2x2,5mm2						16A	Stikk antenneforst.	
	50			2x2,5mm2						16A	Utelys	
	55			3x4mm2						20A	Varmekabel hovedinngang	
	47			2x2,5mm2						16A	Varmekabel kjøkkeninng.,kjellerinnganger	
	60			-						16A	Calling sentral	
	61			3x2,5mm2						16A	Motorvarmere	
	62			2x2,5mm2						16A	Varmekabel på rør v.vann syd	
	63			2x2,5mm2						16A	Varmekabel på rør v.vann nord	
	64											
	65			2x1,5mm2						16A	Styrestrøm heis	
	66			2x1,5mm2						16A	Calling sentral	
										16A	Reserve	
										16A	Reserve	
										16A	Reserve	
										16A	Reserve	