

Fareidentifikasjon for prosjekterende etter Byggherreforskriften § 17

## **TRYSIL KOMMUNE: 5187924 JORDET BARNEHAGE**

Fagområde: RIBr

Utført: 2019-03-25

Deltakere: Aase Marie Halvorsen

Fareidentifikasjonen har fokus på det spesielle i oppdraget, dvs. det som prosjekterende (og byggherren) har ført inn gjennom sine beslutninger og valg. Risikoforhold som entreprenørene er pålagt å ivareta i sitt styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen er normalt ikke medtatt.

Fareidentifikasjon for prosjekterende etter Byggherreforskriften § 17

Fare	Aktuelt [x]	Vurdering / Begrunnelse	Tiltak	Ansvar/Frist
Arbeider som innebærer brann- og eksplosjonsfare	x	Fare for brann ved varme arbeider.	Følge sikkerhetsrutiner ved varme arbeider. Ha nødvendig slukkeutstyr tilgjengelig. Benytte sertifisert personell.	Ivaretas av entreprenør
Røyking	x	Brann kan oppstå pga. røyking.	Det må orienteres om at byggeplassen skal holdes røykfri.	Ivaretas av entreprenør
Avfall	x	Brann kan oppstå i containere som benyttes for avfall.	Sikker plassering av avfallscontainere, regelmessig tømming av containere.	Ivaretas av entreprenør
Slokkeutstyr	x	Brann kan oppstå under bygging.	Det må være utplassert provisorisk slukkeutstyr i/ved bygget.	Ivaretas av entreprenør
Rømning	x	Rømning må være ivaretatt under bygging.	Det må til enhver tid være tilfredsstillende rømningsutganger med tilstrekkelig kapasitet i bygget.	Ivaretas av entreprenør

**Merk:** Listen over er ikke uttømmende. Det anmerkes at det er entreprenørens ansvar å kartlegge brannrisiko og ivareta brannsikkerheten i byggefasen.

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.