

Midlertidige lokaler Nygård skole

Spørsmål og svar til konkurransen 29.04.2018

NR	Spørsmål	Svar
1	I henhold til arbeidstilsynets krav beregnes det 6m2 pr ansatt. Vil dette kravet være det førende prinsipp?	Tiltaket inkludert arbeidsplassene må tilfredsstillere relevante lover og forskrifter (arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften).
2	Det står videre at oppdraget ikke anses som søknadspliktig. Betyr dette at det foreligger en rammetillatelse? Eller foreligger det allerede en IG for tiltaket?	Tiltaket er ikke søknadspliktig. Om det er behov for at tiltaket meldes til kommunen, sørger byggherre for dette.
3	Dersom IG allerede er gitt, hva sier denne om UU, brannprosjektering?	Tiltaket er ikke søknadspliktig, det søkes derfor ikke om IG.
4	Kan dere oppgi hvor tilkoblingspunkt for strøm er? Er det 230 eller 400 V ved tilkoblingspunkt?	På skolen er det 230V, men det er ikke sjekket ut om det er ledig kapasitet i fordelingene i tilstøtende skolebygg mot nord. Tilbyder må ta høyde for provisorisk anlegg/tilkobling til direkte til nettselskapet.
5	Kan dere oppgi hvor tilkoblingspunkt for vann og avløp?	Det er tilkoblingspunkt for vann og avløp i kum i skolegård.