Eksisterende kursopplegg i tak flyttes i henhold til ny innredning

Eksisterende kursopplegg i tak flyttes i henhold til ny innredning

Installasjoner i heissjakt, utføres etter spesifikasjoner til valgt heisleverandør

SYMBOLLISTE:

- Generelt punkt
- Koblingsboks
- Koblingsboks innfelt

Skråstilte stikkontakter monteres i tak

- Utstyr med sirkel er for innfelt montasje
- Stikkontakt m/Jord, vist med 2 uttak
- Bryter generell
- Bryter 1-polt
- Bryter 2-polt
- Bryter 2-polt Opp/Ned
- Vippe DALI med 7 knapper
- Vippe DALI med 2 knapper
- Vippe & bevegelsesfølær DALI
- Bevegelsesfølær DALI
- Bevegelsesføler generell
- Binærutgang DALI
- Lysarmatur, utenpåliggende
- Lysarmatur, innfelt
- Lysarmatur, nedhengt
- Speilarmatur, på vegg
- Benkarmatur
- Flomlyskaster
- Sirkulært lys, innfelt
- Markeringslys, vist med rømningsretning PO=Pil opp, BL= Blendes
- Kabelkanal, vertikal (KKV)
- Kabelkanal (KK)
- Kabelrenne
- Kabelstige, stående
- Fordeling med front

FORKLARINGER:

1) Kurser merket med koblingsboks og ledning er eksisterende kurser. Kursen videreføres når tavle oppgraderes.
2) Stikk i kjøkkenøyer felles inn i benkeplate (pop-up søyler med 230V uttak)
3) Kabling belysning:
   - 2-leder bus-kabel fra punkt i tak frem til brytertablåer
   - 5-leder 230V+bus fra punkt i tak frem til armaturer

HENVISNINGER:

1) Tavleskjemaer for gr. 1-A, 1-B, 1C
2) -
3) -

Tegningsnummer	Revisjon
E-40-20-TUS-01-01	F01

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F01	2019-04-05	Anbudstegning	geabe	gojoh	kjron

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

TRYSIL KOMMUNE, PROSJ.NR. 06352

Målestokk (gjelder A0): 1:50

Renovering Trysil ungdomsskole
Elkraft 1.etg

Plantegning

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5190386	E-40-20-TUS-01-01	F01