Kabel tas opp stolpe og kobles mot Niseveien (egen kursj). Stolpe barduneres, eventuelt omlygges med strever. Vær obs på høyspentkabler! tas i prosjektet "Niseveien del 2"

Alle rør tas via trekkekummene.

Stolpe barduneres. Armaturskift til samme type som de nye lysene ned Blåmannsveien.

Rør nærmest vei går mellom lysmaster, rør lengst fra vei går til Gråtindveien. OBS: Det trengs vegetasjonsrydding langs Blåmannsveien.

Begge kabler tas opp stolpe og kobles mot hhv Bardenvalveien og Gråtindveien. Kabel til Blåmannsveien tas via koblingsskap til fremtidig uttak av strøm til intensivbelysning.

2 rør til kabling og 2 rør i reserve.

Tennskap bygges om iht beskivelse.

EX fra nord er tennsignal til eks. skap. Denne fjernes og det settes opp et ur i tennskapet for å erstatte tennsignalet.

-XF(-) Stolpe 1
-XF(-) Stolpe 2
-XF(-) Stolpe 3
-XF(-) Stolpe 4
-XF(-) Stolpe 5
-XF(-) Stolpe 6
-XF(-) Stolpe 7
-XF(-) Stolpe 8
-XF(-) Stolpe 9

X7736200 X7736250 X7736300 X7736350 X7736400 X7736450 X7736500 X7736550 X7736600 X7736650 X7736700

Y649450 Y649500 Y649550 Y649600 Y649650 Y649700 Y649750 Y649800 Y649850

Ny mast iht beskrivelse
Eks. mast beholdes
Eks mast rives
Eks tennskap
Koblingsskap
Trekkekum
Trekkerør ø75
Eks EX rives
Eks EX beholdes
Eks. Broadnet
Eks. Telenor

Rev.	Tekst:	Rev.dato.	Tegn:	Kontr:
O-01	Tegning opprettet	06.06.19	TBS	PMP

BYGGEPLAN

asplan viak

Prosjekt:
Div veilysprosjekt 2019
Oppdragsgiver:
Tromsø kommune

Plan for gatelys
Blåmannsvegen

Oppdragsleder: TBS
Oppdragsnr.: 607113-71
Koordinatsystem: UTM33
Høydedatum:
Målestokk: 1:1000
Arkformat: A1

Tegn. nr: I N 001
Fag Type Etg. Løpenr.
Rev. O-01

Tegningsnummer: IN 001
Revisjon: O-01