

SYMBOLFORKLARING:

- Seksjoneringsvegg REI 120 M, A2-s1, d0 [A120-M]
- Branncellebegrensende skille EI 60 A2-s1, d0 [A 60]
- Branncellebegrensende skille EI30 [B30]
- Røykskille Port E30 [F30]
- Rømningsretning
- Rømningsveier
- Utgang til det fri
- Ikke en del av tiltaket

DØRER og VINDUER:

- B 30

Dører EI₂ 30-Sa
- A 120 S

Dører EI₂ 120-CSa/A2-s1,d0
- E 30

Vindu / glass med brannmotstand E 30
- EI 30

Vindu / glass med brannmotstand EI 30

Hovedtrekk brannkonsept:

- Brannklasse: 1
- Riskoklasse 3 (Skole)

ANMERKNINGER:

- Det skal installeres/monteres følgende:
- Brannalarmanlegg, kategori 2
- Slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes
- Ledesystem

Tegningen er en del av brannsikkerhetsstrategien for bygningen og skal ses sammen med denne.

0.0	29.08.2019	Første utsendelse		AH	MKU
Rev.	Dato	Revisjonen gjelder		Sign	Kontr.
		Revisjoner			
Branntegning til brannkonsept					
Tiltakshaver: Trøndelags fylkeskommune					
WSP Norge AS					
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk Engbretnes vei 5 0275 Oslo Telefon: 23 27 80 00. Faks: 23 27 80 01					
Ole Vig VGS Bygg H (Sutterøy)			Adresse: Gymnasgata 2 Postnr. sted: 7500 Stjørdal Gnr/bnr: 18 / 291		
Brannplan 1. etasje inkl. opsjon tilbygg nord					
PROSJEKT		TEGN.NR.		MALESTOKK	
prosjektnr: 1900419		1900419-BBR-P01		1 : 300 (A3)	