








Plan
1 : 50



Snitt A - A
1 : 25

ANVISNINGER

- Generelt
 - Utførelse i henhold til *teknisk beskrivelse, NS 3420, NS13670+NA og NS-EN 1992-1-1+NA*
- Forskaling
 - Forskalingsoverflate innvendig: Glatt
 - Forskalingsoverflate utvendig: Profilert over kt. +2,35
Glatt under kt. +2,35, og over kt. +6,2.
 - Alle synlige hjørner avfases med 23 mm trekantlist
- Betong
 - Fasthetsklasse: B35
 - Bestandighetsklasse: MF45
 - Eksponeeringsklasse: XS1
 - Kloridklasse: Cl 0,10
 - Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
 - Geometriske toleranser: Toleranseklasse 1
 - Overflatebearbeiding: Se mengdebeskrivelse
- Armering
 - Armeringsstenger: *B500NC iht. og NS 3576-3*
 - Nominell overdekning: 50mm±10mm
 - Generell: 75mm±10mm
 - Underkant: 75mm±10mm
 - Omfaringslengde: 50ø, dersom annet ikke er angitt
 - Armeringsskjøter: Maks 1/4 av løpemeterarmering skjøtes i samme snitt. Skjøtene forskyves minimum 65x .stangdiameteren.
 - Oppstikkende armering skal HMS-sikres
 - For bøyde stenger skal det generelt i bøyen plasseres et jern med diameter minst lik den bøyde stangens diameter
 - Armeringsstoler skal utføres av betong iht. statens .vegvesen, publikasjon nr. 78
- Nyttelast: -, - kN/m²
- Påført egenlast: -, - kN/m²

Høydereferanse: NN2000

Tegningsnummer	Revisjon
B200-001	F04

- Henvisninger:
- A01-001 Dokumentliste, Byggentreprise.
 - A01-010 Konkurransegrunnlag, Teknisk beskrivelse. Byggentreprise.
 - B200-002 Omformerstasjon, Dekke over 1. etg., Formtegning.
 - B200-003 Omformerstasjon, Snitt B, D og E.
 - B200-004 Omformerstasjon, Snitt 1 og 2.
 - E412-001 Omformerstasjon, Jording, Plantegning.
 - E714-001 Teknisk infrastruktur, Plantegning.
 - E714-010 Teknisk infrastruktur, Detaljer og snitt - Trasé.
 - E714-011 Teknisk infrastruktur, Detaljer og snitt - TK01.
 - E714-012 Teknisk infrastruktur, Detaljer og snitt - TK02.
 - E714-013 Teknisk infrastruktur, Detaljer og snitt - TK03.
 - E714-014 Teknisk infrastruktur, Detaljer og snitt - TK04

Rev.	Dato	Anbudstegning	ORVev	BJHel	TER

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Trondheim Havn IKS		Målestokk (gjelder A1)
		Som vist

Trondheim Havn - Landstrøm Pir 1
Omformerstasjon
Fundamentplan / Gulv på grunn
Formtegning

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5174271	B200-001	F04