



LURØY KOMMUNE

Teknisk etat
Sjyskjærveien 2
8750 Tonnes



SPØRSMÅL OG SVAR I TILBUDSPERIODEN

Prosjekt : Hybelbygg Lovund
Byggherre : Lurøy kommune
Oppdragsgiver : Lurøy kommune

Denne skal distribueres til alle tilbydere og legges derfor ut på DOFFIN via mercell.no. Listen vil fortløpende bli oppdatert og publisert etter hvert som spørsmålene kommer.

Spørsmål 1, mottatt 18.11.2019

- ✓ Hvem skal anlegge parkeringsplass? Hvilke mål er det på den?
Ferdig asfaltert?

**Svar: Ser at spørsmålet angående parkering ikke er beskrevet godt nok.
Opparbeidelse av parkeringsplass skal inngå i tilbudet.
Det skal opparbeides parkeringsplass med 5 oppstillingsplasser hvor den ene skal være som godkjent som, og ha mål for HC parkering.
Mål iht. gjeldende krav for p-plass (standard og HC), samt nødvendig areal for innkjøring, ca totalareal 18 x 10 meter + innkjørsel. For skisse se anbudsbeskrivelse.
Totalentreprenør leverer skisse med forslag til utførelse, som vedlegges tilbudet.
Plassen skal leveres ferdig gruset, ikke asfaltert.
Alle kostnader vedrørende parkeringsplassen, skal medtas i tilbudet.**

Lurøy kommune
Teknisk etat

Hallgeir Moe
Leder byggdrift