



LURØY KOMMUNE

Teknisk etat
Sjyskjærveien 2
8750 Tonnes



SPØRSMÅL OG SVAR I TILBUDSPERIODEN

Prosjekt : Hybelbygg Lovund
Byggherre : Lurøy kommune
Oppdragsgiver : Lurøy kommune

Denne skal distribueres til alle tilbydere og legges derfor ut på DOFFIN via mercell.no. Listen vil fortløpende bli oppdatert og publisert etter hvert som spørsmålene kommer.

Spørsmål 1, mottatt 18.11.2019

- ✓ Hvem skal anlegge parkeringsplass? Hvilke mål er det på den?
Ferdig asfaltert?

Svar: Ser at spørsmålet angående parkering ikke er beskrevet godt nok.
Opparbeidelse av parkeringsplass skal inngå i tilbudet.
Det skal opparbeides parkeringsplass med 5 oppstillingsplasser hvor den ene skal være som godkjent som, og ha mål for HC parkering.
Mål iht. gjeldende krav for p-plass (standard og HC), samt nødvendig areal for innkjøring, ca totalareal 18 x 10 meter + innkjørsel. For skisse se anbudsbeskrivelse.
Totalentreprenør leverer skisse med forslag til utførelse, som vedlegges tilbudet.
Plassen skal leveres ferdig gruset, ikke asfaltert.
Alle kostnader vedrørende parkeringsplassen, skal medtas i tilbudet.

Spørsmål 2, mottatt 21.11.2019

- ✓ Det lille kjøkkenet i kontoret...skal det ha oppvaskmaskin og ovn?
Skal det være kjøleskap under benk?
Plate topp med 2 kokesoner?

Svar: Kjøkkenet skal bestå av benk med under og overskap, med avfallsortering i underskap og liten oppvaskkum med armatur. Det skal være en liten innebygd induksjonsovn med 2 kokesoner og stekeovn. Det skal være plass for montering av Micro og kaffemaskin. Plass for kjøleskap, og minimum en skuffeseksjon. Minste bredde på kjøkkeninnredning må være 120 cm + plass for ovn og kjøleskap. Det må tas høyde for ekstra kontakter i benkehøyde, samt lys under overskap. Alle kostnader skal inngå i tilbud.

Lurøy kommune
Teknisk etat

Hallgeir Moe
Leder byggdrift