

AGGREGATFORDELING = 462.102

[illegible]

AGGREGATFORDDELING = 462.102

FORDELINGSSYSTEM	SYSTEMSPENNING	MERKESTRØM (40 °C)	MERKEFREKVENNS	KAPSLINGSGRAD	MAKSIMAL KORTSLUTNINGSTRØM	KONTROLL :
IT	$U_N = 230V$	$I_N =$	$f_N = 50Hz$	$IP = 44$	$I_{K,3POL. AMPLITUDEVERD}(kA) =$	$-I_B \leq I_{N,3POL. KORR.}$ $-I_{Z,KORR} = I_{Z,TAB.}$
					kA	$\cdot k_F \cdot k_T$
					$I_{K,3POL. EFFEKTIVVERD}(kA) =$	
					kA	

KOMPONENT NR.	L1-L2-L3 PE	UTSTRYK/KOMPONENTER	VERN						MIN. KORTSLUTNINGS- STRØM (kA) I _{k1} min	KLEMMENR.	KABELNR.	KABELTYPE/ DIMENSJON	KABEL							BELASTNINGSSTRØM I _B (A)	INSTALLERT EFFEKT (W)	ADRESSE
			ANTALL POLER: 1/2/3/	MERKESTRØM I _N (A)	UTLØSE- KARAKTERISTIKK : B/C/D	JUSTERBAR TERMISK VERN	JUSTERBAR EL.MAGNETISK VERN	ELEKTRONISK VERN					LENGDE (M)	FORLEGNINGSMÅTE A-L	STRØMFØRINGSEVNE I.H.T.TABELL FEB91 I _{Z,TAB} (A)	KORR.FAKT. NÆR- /FELLESFØRING KABLER = k _F	KORR.FAKTOR OMGIVELSESTEMP. = k _T	KORRIGERT STRØM- FØRINGSEVNE I _{Z,KORR.} (A)	SPENNINGSFALL UTGÅENDE KURS (V)			

FORTS. FRA TEKN.NR. (1)												
-XQ003		3	1250	X	X							OMKOBLINGSBRYTER
												START/STOPP – SIGNAL TIL RESERVEKRAFTAGGREGAT
												OMKOBLINGSG- OG OVERVAKNINGSAUT. PRIORITERI/UPRIORITERI FORSYNING.
												TIL SD-ANLEGG
												VENDER STRØMFORSYNING FRA NETT/AGGREGAT/AUTO
												VIDEREKOBLING TIL OMKOBLINGSBRYTER FOR FREMIDTIDIGE OMSØRGSBOLLER (400A)
-XQ004		3	1250	X	X							GENERATOR 700 kVA AGGREGATROM
												VIDEREKOBLING TIL OMKOBLINGSBRYTER FOR EKSISTERENDE OMSØRGSBOLLER (160A)
-XQ005		3	63									
-XF001		3	10									STYRESTRØM
												FELLESSIGNAL UTLØST JORDFEILAUTOMAT AF =462.102 TIL SD-ANLEGG
-OE002												NETT-ANALYSATOR AF =462.102 NETT-/AGGREGATFORSYNING
												KOMMUNIKASJONSUTGANG TIL SD-ANLEGG
-XQ101		3	1250	X	X							HOVEDFORDELING =432.101 SUKKEHEIM

FOR FORTS.KFR. TEGN.NR.													
①													
0	10.07.2020	ANBUDESTEGNING	NOJONN	NOKSTU	NOERFA	NOERFA	OPPRAGS-ANSVARLIG						
REV	DATE	REVERNINGEN GJELDER	TEGNET	KONTR	GOOKJ.								
SWECO  SWECO Norge AS Angeledalsvegen 4, 6800 Førde Tlf.: 55 27 50 00 Fax.: 55 27 50 01													
GAULAR SUJKEHEIM - RESERVEKRAFT							Målestokk	INGEN		Originalformat	A3		
SUNNFJORD KOMMUNE							Oppdragsnummer:	10213008		Filnavn	Skjema elektrif. Aggregatfordeling.dwg		
ELKRAFTINSTALLASJONER							Tegningsnummer:	01 E 462 60 102		Blad nr.	2/5		
FORDELINGER							Lokalisering	Etlasje	Fag	System	Tegntype	Løpe nr.	Revid:
ENLINESKJEMA - AF = 462.102													0

AGGREGATFORDELING = 462.102

[illegible]

AGGREGATFORDLING = 462.102

[illegible]

FOR FORTS.KFR TEGN.NR.										①											
0	10.07.2020	ANBUDESTEGNING	NOJONN	TEGNET	NOKSTU	NOERFA	NOERFA	OPDRAGS-ANSVARLIG													
REV	DATE	REVIDERENGEN GJELDER			KONTR	GOOKJ															
 SWECO Norge AS Angedalsvegen 4, 6800 Førde Tlf.: 56 27 50 00 Fax.: 56 27 50 01																					
GAULAR SUKEHEIM - RESERVEKRAFT										Målestokk		INGEN		Originalformat		A3					
SUNNFJORD KOMMUNE										Oppdragsnummer:		10213008		Filnavn		Sjefens elektrif Aggregatfordeling.dwg					
ELKRAFTINSTALLASJONER										Tegningsnummer:		01		E		462 60 102 4/5 0					
FORDELINGER										Lokalisering		Etsje		Fag		System		Tegn.type		Løpe nr.	
ENLINESKJEMA - AF = 462.102																					

AGGREGATFORDDELING = 462.102

[illegible]