Tegnforklaring

Brann

- Fluktvei / Rømningsretning
- Definert rømningsvei
- EI 30 Brannkrav dør
- EI 30-CS Brannkrav dør
- EI 60 Brannkrav dør
- Branncelle EI 30 [B 30]
- Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]

BRANNKLASSE	1
RISIKOKLASSE	2 og 3
ETASJEANTALL	2
TILTAKSKLASSE	3

C = Angir krav til selvlukkerfunksjon
S = Angir krav til røyktetthet

BYGNINGEN SKAL HA:
1. BRANNALARMANLEGG
   KATEGORI 2 MED ALARMOVEFØRING
2. HÅNDSLOKKERE
3. BRANNSLANGER
4. LEDESYSTEM
5. OPTISKE SIGNALGIVERE

Tegningen må ses i sammenheng med branntekniskrapport utarbeidet av Asplan Viak AS.

Tegningsnummer: FB 01 002 | Revisjon: F-01

F - 01	Tegning opprettet		13.05.2020	ØWN	HCJ
Rev.	Tekst:		Rev.dato:	Tegn.	Kontr.

FORPROSJEKT

asplan viak

Prosjekt:
Kyrksæterøra VGS
Oppdragsgiver:
Trøndelag Fylkeskommune

Branntegning
Plan 1. etasje uten sprinkler

Oppdragsleder: HCJ
Oppdragsnr.: 621093-06
Målestokk: 1:100
Arkformat: A0

Tegn. nr: **FB 01 002** Rev. **F-01**
Fag Type Eig. Løpenr.

/B/Aubegensksager/Oppdrag/621093-06/Revisjon/F-01/Revisjonsdato=15.05.2020;Revisjonskommentar=Tegning opprettet;Målestokk=1:100;Title=Branntegning, Plan 1. etasje uten sprinkler;Dokumentnavn=FB 01 002