

UTSTYR I SENTRAL						UTSTYR I	KABELTYPE.	KABEL-	FORL.	BESKRIVELSE
SKINNE STIGERE	KURS NR:	I _N (A)	I _B (A)	I _Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	ANLEGG. SYMBOLER	DIMENSJONER.	NUMMER	MÅTE/ LENGDE (m)	ADRESSE ANMERKNINGER
						Strømskinne 3/1600A			Hovedbryter inntak fra nettleverandør	
						TXXI AL 3x3x400+PE				kwh-måler nettselskap
										Målersikring kwh-måler
										Fra nødtavle +2105.HØK08C=432.6021
										Nettverksanalysator
										Målersikring nettanalysator
										Overspenningsvern - grovvern
						SIGNALER TIL SD: Nettanalysator Jordfeilvarsler Kwh-målere Effektbryter utslått Overspenningsvern utslått				
										Styrestrøm jordfeilvarsler
						PFSP/AL 3x3x150+j	KW003			Stiger fordeling Kreftbygget
						PFSP/AL 3x95+j	KW004			Stiger KØ1-X; GR:U16-X1, GR:116-X1, GR:216-X1
						PFSP/AL 3x95+j	KW005			Stiger KØ2-X; GR.316-X1, GR.416-X1, GR.516-X1, GR.616-X1
						PFSP/AL 3x95+j	KW006			Stiger KØ3-X; GR.716-X1, GR.816-X1
						PFSP/AL 3x95+j	KW007			Stiger KØ4-V; GR.U17-V1, GR.117-V1, GR.217-V1
						PFSP/AL 3x95+j	KW008			Stiger KØ12-X; GR.915-X1
						PFSP/AL 3x50	KW009			Stiger til GR.K19-T Kurs U1
						PFSP/AL 3x95+j	KW010			Stiger DS-2; GR.216-AC BDS
						PFSP/CU 3x35+j	KW011			Stiger KØ6-X; HEIS X16

Norconsult	Lokalisering	Oppdragsnummer				Side
	System	Tegningsnummer				Revisjon
	Helse Møre og Romsdal HF					E-432-61-U2-2021
	Ålesund Sjukehus - Strømforsyning					
Enlinjeskjema Fordeling		HT2 230V NØD		IT	Spenningsnivå: 230V	
				Godkjent		
				Kontrollert		
				Tegnet		
				Beskrivelse		
				Dato		
				For anskaffelse		
				For gjennomgang av oppdragsgiver		
				Revision		

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

30.10.2020
14:09:13

UTSTYR I SENTRAL						UTSTYR I	KABELTYPE.	KABEL-	FORL.	BESKRIVELSE		Norconsult	Side	Revisjon		
SKINNE	KURS	I _N	I _B	I _Z	KOMPONENTER I	ANLEGG.		NUMMER	MÅTE/	ADRESSE					Oppdragsnummer	Tegningsnummer
STIGERE	NR:	(A)	(A)	(A)	HOVED-/STYRESTRM	SYMBOLER	DIMENSJONER.		(m)	ANMERKNINGER	Lokalisering				System	
XQ012 125A XQ013 160A XQ014 ??A XQ015 63A XQ016 63A XQ017 160A XQ018 160A XQ019 200A XQ020 200A XQ021 160A XQ022 160A XQ023 200A XQ024 160A XQ025 160A XQ026 125A XQ027 100A XQ028 125A XQ029 80A XQ030 80A XQ031 80A XQ032 80A XQ033 80A XQ034 80A XQ035 80A PFSP/CU 3x16+j PFSP/AL 3x150+j PFSP/CU 3x35+j PFSP/CU 3x16+j PFSP/CU 3x16+j PFSP/AL 3x95+j PFSP/AL 3x95+j PFSP/AL 3x150+j PFSP/AL 3x150+j PFSP/AL 3x95+j PFSP/AL 3x95+j PFSP/AL 3x150+j PFSP/AL 3x95+j PFSP/AL 3x95+j PFSP/AL 3x50+j PFSP/CU 3x35+j PFSP/CU 3x50+j PFSP/CU 3x25+j PFSP/CU 3x25+j PFSP/CU 3x25+j PFSP/CU 3x25+j PFSP/CU 3x25+j PFSP/CU 3x25+j PFSP/CU 3x25+j KW012 KW013 KW014 KW015 KW016 KW017 KW018 KW019 KW020 KW021 KW022 KW023 KW024 KW025 KW026 KW027 KW028 KW029 KW030 KW031 KW032 KW033 KW034 KW035 Stiger til VVS Micro (sentral 2) Stiger KØ3-A2 til GR.317-A2 Stiger N09 til GR.U09-N2 Sengevasker Stiger K12-N til sentral 5 kompressor Stiger M3-S til GR.K-20S Stiger HØ6-P til GR.715-P1, GR.815-P1, GR.915-P1 Stiger HØ3-B til GR.715-B1, GR.815-B1, GR.915-B1 Stiger M08-S, HØ5-P, til GR.315-P1, GR.415-P1, GR.515-P1, GR.615-P1 Stiger HØ2-B til GR.315-B1, GR.415-B1, GR.515-B1, GR.615-B1 Stiger HØ4-P til GR.K15-P1, GR.U15-P, GR.115-P1, GR.215-P1 Stiger HØ1-B til GR.U15-B1, GR.115-B1, GR.215-B1 Stiger KØ-U40 til GR.U19-Z (Micro) Stiger Dialyse GR.510-S Stiger HØ7-P til GR.1015-G1 Stiger til GR.K-19S KØ K05 Stiger til UPS for akuttmottaket plassert i H2 Rommet Stiger til skilletrafo til GR.215-P1, GR.215-B1. Skilletrafo plassert i H2-rommet. Stiger HØ14-B til personheis B15 HØ1001 Stiger HØ13-B til personheis B14 HØ1001 Stiger HØ8-P til personheis N16 HØ1001 Stiger HØ10-P til sengeheis R16 HØ1001 Stiger HØ9-P til sengeheis P16 HØ1001 Stiger HØ12-P til personheis P15 HØ1004 Stiger HØ11-P til personheis P14 HØ1004 Oppdragsgiver Helse Møre og Romsdal HF Oppdrag Ålesund Sjukehus - Strømforsyning Enlinjeskjema Fordeling +2105.HØK01=432.2021 HT2 230V NØD Spenning: 230V Nettsystem: IT Godkjent OAK1a OAK1a Tegnet Beskrivelse Dato Revision 2 2020-11-02 For anskaffelse 1 2020-10-21 For gjennomgang av oppdragsgiver																

UTSTYR I SENTRAL						UTSTYR I	KABELTYPE.	KABEL-	FORL.	BESKRIVELSE	
SKINNE STIGERE	KURS NR:	I _N (A)	I _B (A)	I _Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE- KLEMM E	ANLEGG. SYMBOLER	DIMENSJONER.	NUMMER	ADRESSE	ANMERKNINGER
XQ036 315A XQ037 160A XQ038 315A XQ039 100A XQ040 630A XQ041 315A XQ042 250A XQ043 250A XQ044 250A XQ045 250A XQ046 250A Reserveplasser med nødvendige skinnepakker for sendere utvidelse.											
							PFSP/AL 2X3x95+j		KW036	Stiger DS-1 til GR.115-AA1 DS 102	
							PFSP/AL 3x95+j		KW037	Stiger KØ7-V til GR.U17-V2 KØ U26A	
							PFSP/CU 3x70+j		KW038	Stiger Data GR.109-R	
							PFSP/AL 3x70		KW039	Micro lab syd KØU-53, TØU-53	
							EMC-L AL 2x3x240		KW040	Stiger Dagkirurgi, fordeling +U2=432.003	
							PFSP/AL 2x3x150		KW041	Stiger til nødstrøm til barneavdeling Legges over til 400V tavle i fase C	
									KW042	RESERVE	
									KW043	RESERVE	
									KW044	RESERVE	
									KW045	RESERVE	
									KW046	RESERVE	

Reserveplasser med nødvendige
skinnepakker for sendere utvidelse.

Enlinjeskjema Fordeling +2105.HØK01=432.2021 HT2 230V NØD		Nettsystem: IT	Spenning: 230V
2	2020-11-02	For anskaffelse	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	
Revision	Dato	Beskrivelse	

Norconsult		Lokalisering	Oppdragsnummer	Side
		System	5196140	
			Tegningsnummer	Revisjon
			E-432-61-U2-2021	32