

Idrettens hus		
Heis	Gjelder begge heisene	

Hendelse ved utløst brannalarm	Hendelser ved avstilt brannalarm	Hendelser ved tilbakestillt brannalarm
Heisen går til utgangsetasje Kan ikke brukes.	Heisen vil fortsatt stå i utgangsetasjen.	Heisen vil gå som normalt.

Idrettens hus		
Branngardin Kiosk	Kiosk i 2. etg	

Hendelse ved utløst brannalarm	Hendelser ved avstilt brannalarm	Hendelser ved tilbakestillt brannalarm
Branngardinet kjøres automatisk ned	Forblir nede	Branngardinet må kjøres opp fra bryterpanelet på kjøkkenet

Heis - branngardin

Idrettens hus		
Brannndører		

Hendelse ved utløst brannalarm	Hendelser ved avstilt brannalarm	Hendelser ved tilbakestilt brannalarm
Alle innerdører med lukkekrav lukkes. Låste dører går i ulåst.	Ingen endring	Dører tilbakestilles og fungerer som normalt ut fra skjema og programmering.

Dører