

Kvam Herad
Grovagjelet 16
5600 NORDHEIMSUND
Attn: Stein Rykkje

Eurofins Environment Testing Norway
AS (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MM-056780-01

EUNOMO-00299966

Prøvemottak: 25.06.2021
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2021-29.06.2021
Referanse: Materialprøver

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2021-06250203	Prøvetakingsdato:	18.06.2021		
Prøvetype:	Bygningsmaterialer	Prøvetaker:	Stein Rykkje		
Prøvemerkning:	1 Del av bygningsplate	Analysestartdato:	25.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Asbest - Materialer (TEM)	ikke påvist				Internal Method (Treatment) / NF X 43-050 : 1996

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Polska, Aleja Wojska Polskiego 90, 82-200, Malbork AB 1609,

Moss 29.06.2021



Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Kvam Herad
Grovagjelet 16
5600 NORDHEIMSUND
Attn: Stein Rykkje

Eurofins Environment Testing Norway
AS (Moss)
F. reg. NO9 651 416 18
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00
Environment_sales@eurofins.no

AR-21-MM-056779-01

EUNOMO-00299966

Prøvemottak: 25.06.2021
Temperatur:
Analyseperiode: 25.06.2021-29.06.2021
Referanse: Materialprøver

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2021-06250204	Prøvetakingsdato:	18.06.2021		
Prøvetype:	Bygningsmaterialer	Prøvetaker:	Stein Rykkje		
Prøvemerkning:	2 Støvprøve på tape frå loft	Analysestartdato:	25.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Asbest - Materialer (TEM)	ikke påvist				Internal Method (Treatment) / NF X 43-050 : 1996

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Polska, Aleja Wojska Polskiego 90, 82-200, Malbork AB 1609,

Moss 29.06.2021



Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Kvam Herad
Grovagjelet 16
5600 NORDHEIMSUND
Attn: Stein Rykkje

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2021-06250205	Prøvetakingsdato:	18.06.2021		
Prøvetype:	Bygningsmaterialer	Prøvetaker:	Stein Rykkje		
Prøvemerkning:	3 Støvprøve på tape frå 2.etg oppå skåp	Analysestartdato:	25.06.2021		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Asbest - Materialer (TEM)	ikke påvist				Internal Method (Treatment) / NF X 43-050 : 1996

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Polska, Aleja Wojska Polskiego 90, 82-200, Malbork AB 1609,

Moss 29.06.2021



Stig Tjomsland

Analytical Service Manager

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.