

OVERSIKT OVER VA-ANLEGG

Prosjektnummer: Osterøy kommune - Driftsovervåkingsssystem for vann og avløp				10226184		Kunde: Osterøy kommune		Prosjektleder: Torstein Dalen				Dato: 02.03.2022		Version 1			
ldNr	Stasjonsnavn	PLS Fabrikat	PLS Type	Alder	Automasjonsutstyr		Kommunikasjon	Kommunikasjonsutstyr		OP-Panel	Overvåket	Trend	Parametre	Kommandoer	Mengdemåler	Trykkmåler	Kommentar
					Tentativt leveransetidspunkt	Tentativt leveransetidspunkt		Tentativt leveransetidspunkt	Tentativt leveransetidspunkt								
TOPPSYSTEM VA DRIFTSOVERVÅKING																	
VA_TS	Kontor, veg og VA	Sulzer	AquaVision 6		1	0		1	0								
VANNBEHANDLINGSANLEGG (VBA):																	
VBA_1	Brattlia VBA	Allen-Bradley	Compact-logix 5380	2018	0	0	Fastlinje	1	0	PC	X	X	X		X		pcx overvåking
VBA_2	Daltveit VBA	Unitronics+ABS	EX-a1+PCX	2011	1	0	mobil	1	0	unitronics	X	X	X		X	X	pcx overvåking
VBA_3	Askeland VBA	Regin Exomatic+ABS	EXO-Flex+PCX	2008	1	0	mobil	1	0	ja pc	X	X	X		X		pcx overvåking
VBA_4	Bruvik VBA	Unitronics+ABS	Vision 570+PCX	2011	0	1	Mobil/fastlinje	1	0	Ja	X	X	X		X	X	pcx overvåking
GRUNNVANNSBRØNNER (GVB)																	
GVB_1	Gjerstad	ingen			1	0		1	0								Bør inn i SD
HØYDEBASSENG (HB):																	
HB_1	Raudberget	Sulzer	PCX	2015	0	0	mobil	0	0	PCX OP	X	X	X		X	X	
HB_2	Kleppskaret	ABS	PCX	2015	0	0	mobil	0	0	PCX OP	X	X	X		X	X	
HB_3	Brattlia	Tilkobla brattlia vba			0	0		0	0								telelinje til VBA
HB_4	Hoshovde	Sulzer	PCX	2019	0	0	mobil	0	0	PCX OP	X	X	X		X	X	
HB_5	Hamre	sulzer	PCX	2009	1	0	mobil	1	0	PCX OP	X	X	X		X		
HB_6	Lonevåg	swedmeter	PCX	1997	1	0	mobil	1	0	up20	X	X	X		X	X	
HB_7	Daltveit	Integrert i Daltveit VBA			0	0		0	0								
HB_8	Torvhusleitet	Fastlinje til Kringastemma APS			0	0		1	0								
HB_9	Sundland	ABS	PCX	2008	1	0	mobil	1	0	PCX OP	X	X	X		X		
HB_10	Bruvik	fastlinje til Bruvik VBA			0	0		1	0								telelinje til vba
TRYKKØKNINGSTASJONER (VPS):																	
VPS_1	Byrkjeland	Sulzer	PCX	2015	0	0	mobil	0	0	pcx op	X	X	X		X	X	
VPS_2	Hoshovde	Grundfors	CU352	2019	0	0	mobil	0	0	grundfors	X	X	X			X	pcx overvåking
VPS_3	Eide	Grundfors			1	0	fastlinje ute av drift	1	0	grundfors	X	X	X			X	pcx overvåking
VPS_4	Åsen	ingen			1	0		1	0								
VPS_5	Fossen	Sulzer	PCX	2015	0	0	fastlinje	1	0	pcx op	X	X	X		X	X	
VPS_6	Åsheimbrekkene				1	0	fastlinje	1	0								
VPS_7	Fugledalen	Grundfors	CU352	2019	0	0	mobil	0	0	grundfors	X	X	X		X	X	
VPS_8	Hatland	Grundfors			1	0		1	0	grundfors							
VPS_9	Bruvik	Grundfors			1	0	ingen	1	0								
RENSEANLEGG (RA):																	
RA_1	Lonevåg	swedmeter	I/O 168	1999	1	0	fastlinje	1	0	Swedmeter	X	X	X				
RA_2	Valestrand	Exomatic	5540	1999	1	0	fastlinje	1	0	exomatic/up20	X	X	X				swedmeter overvåking
RA_3	Haus	ABS	PCX	2015	0	0	mobil	0	0	pcx op	X	X	X		X		
PUMPESTASJONER (APS):																	
APS_1	Hanstveit	Swedmeter	UP20	1996	1	0	fastlinje ute av drift	1	0		X	X	X				
APS_2	Fotlandsvåg	Swedmeter	UP20	2000	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_3	Hosanger	Swedmeter	UP20	2002	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_4	Lonevåg	Swedmeter	UP20	1999	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_5	Valestrand	ABS	PCX	2015	0	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_6	Flateva	Swedmeter	UP20	1999	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_7	Haus	Swedmeter	UP20	1999	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_8	Mjeldalen	Sulzer	PCX	2016	0	0	mobil	0	0		X	X	X				
APS_9	Haugvik	Sulzer	PCX	2021	0	0	ingen	1	0		X	X	X				
APS_10	Skipahjelen	Swedmeter	UP20	2000	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_11	Dale	Swedmeter	UP20	1999	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
APS_12	Kringastemma	Sulzer	PCX	2009	1	0	fastlinje	1	0		X	X	X				
ANDRE ANLEGG (AA):																	
AA_1	Loftås trykkum	ingen			1	0		1	0								Bør inn i SD
UV_reserve	Raknesvågen VBA	ingen															Nødvann