


Det må omfylles med firsjonsmasser rundt stigerørene samt over bunnseksjon på kummene for å unngå oppdrift av kummene.

Maksimal avvinkling i muffen er satt til 1°

Ubrukte løp i kummene terses/blindes både utvendig og innvendig.

800	Anbudstegning	NOEIBR	NONERD	NONERD	04.04.2022
Rev	Endring	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
Oppdragsgiver				Prosjektleder	
Sør-Odal Kommune				Tore Leland-Try	
Prosjektnavn				Målestokk	
Solbakken -Snekkermoen				1:20	
Detaljtegning kummer				Arkformat	
Spillvannskum - S8				A1	
				Koordinatsystem	
				EUREF89UTM32>NN2000	
				Prosjektnr	
				10225785	
				Prosjektleder	
				John Ola Haugom	
				Tegningsstatus	
Anbudstegning					
Fagdisiplin	Tegningsnummer	H510		Status	Rev
RIVA				B	00