

Tegnforklaring
Krav til luftlydisolasjon

$R'_w \geq 70$ dB	7070
$R'_w \geq 60$ dB	6060
$R'_w \geq 55$ dB	5555
$R'_w \geq 52$ dB	5252
$R'_w \geq 50$ dB	5050
$R'_w \geq 48$ dB	4848
$R'_w \geq 45$ dB	4545
$R'_w \geq 44$ dB	4444
$R'_w \geq 40$ dB	4040
$R'_w \geq 39$ dB	3939
$R'_w \geq 37$ dB	3737
$R'_w \geq 35$ dB	3535
$R'_w \geq 34$ dB	3434
$R'_w \geq 30$ dB	3030
$R'_w \geq 24$ dB	2424
Sjaktvegg	
Dimensjoneres ut fra støynivå	DIMDIM
Lydkrav til dør	xxdB

Krav til vegger er feltmålte verdier.
Krav til dører er labmålte verdier.

Sjaktvegger kan normalt bygges med to lag gips og minst 50 mm mineralull i stenderverket.

Overordnet kravsdokument for lydforhold: AKU-01

REV	REV. GJELDER		DATO	SAKSB.	KONTR.
BREKKE••••STRAND Brekke & Strand Akustikk AS OSLO - STAVANGER - TRONDHEIM - KRISTIANSAND - BERGEN info@brekkestrand.no Brekke & Strand Akustik AB GÖTEBORG - STOCKHOLM - MALMÖ info@brekkestrand.se					
PROSJEKT			PROSJEKTNR.		
Suldal sykehjem			11031000		
TITTEL			MÅL		
Lydisolasjon plan 2					
			DATO		
			31.03.22		
			SAKSB.		
			HEL		
Vedlegg 2			KONTROLLERT		
			SAA		
STATUS			GODKJENT		
FILNAVN					