FORSVARSBYGG

NOTAT

Brannteknisk notat

Tingvollen 11&12

	[Sak 00]
Befaringsdato:	13. juni 2022
Notatdato:	14. juni 2022
Fagingeniør Brann:	Ole Johan Kiplesund

Dette notatet er å anse som en brannteknisk kravspec.

Det må utarbeides et brannkonsept ihht til gjeldende forskrifter. TEK 17, § 2

Risiko klasse, RKL	4
Brannklasse, BKL	1
Tellende etasjer	2+1
Antall Leiligheter	4
Byggeår	1950 ?

Boligblokk 11 og 12. 4 leiligheter i hver blokk. Felles adkomst via trapperom.

Branncelle:

Alle boenhetene må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-8

Utgang fra branncelle:

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-13

- Her bemerkes at en av utgangene vil være balkongdør til terrasse, samt rømningsvindu fra soverom.

Tilrettelegging for manuell slokking.

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-16.

- Her ønskes husbrannslange

Trapperom som er en del av rømningsvei:

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-8

Brannalarmanlegg:

Må inneha ytelseskravet beskrevet i TEK 17, § 11-12

- Kjelleren og loft må også branndetekteres.

Skorstein.

- Det er pr i dag felles skorstein for 2 leiligheter.
- Det presiseres at leilihetene i 2 etasje skal ha egne røykløp fra leilighet og til det fri. Eksisterende skorstein/røykløp skal kun betjene 1 etasje.