

Oppdragsgiver: **Rana Kommune**

Oppdragsnr.: **52204500** Dokumentnr.: **E-01**

Til: Rana Kommune

Fra: Stian Venseth

Dato 2022-12-04

► Presisering funksjonsbeskrivelse elektro

I kapittel 4.4.2 i vedlegg 7, funksjonsbeskrivelse elektro er det angitt følgende:

«For innendørs belysning benyttes lysarmatur med LED lyskilde, fargegjengivelse min. Ra 90»....

Dette endres til følgende:

*«For innendørs belysning benyttes lysarmatur med LED lyskilde, fargegjengivelse min. **Ra 80**»....*

B	2022-12-04	For informasjon	StVen	KatMo	KatMo
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.