Fosen VGS-Flyfag

ROMLISTE BESTYKNING VVS

Dato 23.01.2023
Sign. PAS

Romnr.	Romnavn	Personbelastning	Varmeanlegg		Behov for spes. ventilasjon	Punktavsug	Laveste temp.	Normal temp.	Maks. temp.	Maks. CO^2	Trykkluft ant. tilkoblings-punkt	Utslagskum/ vaskerenne		Sluk i gulv/avløp		Toalett		Håndvask		Tappested		Dusj	Inventar / Diverse
		(ant. personer)	x	(tekst)	(tekst)		(C°)	(C°)	(C°)	(ppm)	(stk)	(stk)	(tekst)	(stk)	(tekst)	(stk)	(tekst)	(stk)	(tekst)	(stk)	(tekst)	(stk)	(tekst)
	Driftsgarasje																						
D201a	Garasje/lager																						
D201b	Garasje/lager (Flyfag)																						
D201c	Lager																						
D202	Lager																						
D203	Lager																						
D204	Lager																						
	Flyfag																						
F301	VF		x	Gulvvarme			10oC	22oC															
F302a	Vestibyle		x	Gulvvarme			20oC	22oC		800ppm													Brannskap m/slange.
F302b	Trapp																						
F303	Heis				Heisventilasjon																		
F304a	Hangarhall	60	x	Gulvvarme	2 stk Fueldampavsug.	Avtrekk Lakkboks	10	18		800ppm	11	U-vask	1 Vaskerenne m/ 3 armaturer	1	(v/nøddusj)							Nøddusj	3 Brannskap m/slange. 3 Vannutkastere
F304b	Lagringssone																						
F304c	Lagringssone																						
F304d	Komponent-VS (sone)	4	x	Gulvvarme	Avtrekk 2 stk kjemikalieskap		18	18		800ppm	2												Kjemikaliskap;to dobbeldør
F304e	Formidl./bibl.	8	x	Gulvvarme			18	18		800ppm													
F304f	M-st.																						
F305	H-kont.+samt.	4	x	Gulvvarme			20	22		800ppm													
F306	HCWC		x	Gulvvarme	Ord. Avtrekk		20	22								1	HC-WC	1	HC-Serv				
F307	Renhold		x	Gulvvarme	Avtrekk		-	-				1	U-vask	1	Slukbrønn					1			
F308a	Teknisk rom	1			Tilluft/avtrekk					800ppm		1	U-vask	1						1			
F308b	Varmesentral																			1			Pulverapparat.
F309	EL-ford.																						
F310	Avionikk-VS	18	x	Gulvvarme	8 punktavsug,	8	18	20		800ppm	16												
F311	Batterirom				Ja (spesialavtrekk)																		
F312	Lager				Ordinært Avtrekk																		
F313	Plate-VS	8	x	Gulvvarme		2		18	20	800ppm	5												
F314	Grov-VS	2			Sveiseavtrekk	1				800ppm	1												Båndslipemaskin, sveiseapparat, slipebenk, sandblåsekabinett.
F315	Slipe-VS				Stor grunn-ventilasjon					800ppm	2												Bord med avsug / omluft. Høy grunnventilasjon
F316	Kompositt-VS	4	x	Gulvvarme		2	18	20		800ppm	1												
F401a	Gang	6	x	Radiator			18	22		800ppm													Brannskap m/slange
F401b	Trapp																						
F402	Møterom	8	x	Radiator			20	22		800ppm													

F403	Grupperom	4	x	Radiator			20	22		800ppm													
F404	Grupperom	4	x	Radiator			20	22		800ppm													
F405	Mezzanin	8	x	Radiator			20	22		800ppm										1	Tappested. Drikkevann		Brannskap
F406	EL-ford.																						
F407	HCWC		x	El.gulvvarme	Ordinært avtrekk			20								1	HC-WC	1	HC-Serv				
F408	Teknisk rom				Grunnvent.					800ppm		1	U-vask	1									Pulverapparat
F409	Klasserom	18	x	Radiator			20	22		800ppm													
F410	Klasserom	18	x	Radiator			20	22		800ppm													
F411	Klasserom	18	x	Radiator			20	22		800ppm													
F412	Klasserom (18 pers)	18	x	Radiator			20	22		800ppm													
F413	Gang	8								800ppm													Brannskap
F414	Grupperom	4	x	Radiator			20	22		800ppm													
F415	Eksamensrom	18	x	Radiator			20	22		800ppm													
F416	Gard.G	6								800ppm						2		2					
F417	HCWC G		x	El.gulvvarme	Avtrekk									1		1	HC-WC	1	HC-Serv			1	
F418	Elektro-lab	18	x	Radiator		8	20	22		800ppm													
F419	Gard.J		x	El.gulvvarme	Avtrekk											2		2					
F420	HCWC J		x	El.gulvvarme	Avtrekk		20	22						1		1	HC-WC	1	HC-Serv			1	
F421	Kopirom				Tilluft/avtrekk																		
F422	Team-rom	10	x	Radiator		Avtr. Kjøkkenhette	20	22		800ppm										1	Kjøkken		Benk med batteri, avløp.
F423	Kontor QM	1	x	Radiator			20	22		800ppm													
F424	Gard.+omkldn. ansatte	2	x	El.gulvvarme	Tilluft/avtrekk					800ppm						2		2					
F425	HCWC ansatte		x	El.gulvvarme	Avtrekk									1		1	HC-WC	1	HC-Serv			1	
F426	Gang		x	Radiator	Tilluft/avtrekk.					800ppm													