1 2 3 4 5

1128
KJELVERT TEKNISK
111.3 m²
TEKNANL

1126
TEKNISK ROM
261.1 m²
TEKNANL

1023
BEH.ROM
43.6 m²
STRÅLE

1024
MASKINR
17.6 m²
TEKN A

1017
HOVEDTAVLE
30.8 m²
TEKNANL

1016
GANG
21.1 m²
TRAFIKK

1021
DATA
3.2 m²
STRÅLE

1022
BETJENING B
24
STRÅ

1014
TEKN.ROM BEH.MASKIN
25 m²
STRÅLE

1015
SKRINKLER
2.1 m²
TEKNANL

1018
TAVLE
1.8 m²
TEKNANL

1013
BLOKKEROM
6.1 m²
STRÅLE

1127
TRYKKLIFT
23.4 m²
TEKNANL

1125
LAGER
26 m²
FELLES

Eksisterende 400V normalkraft

Eksisterende 230V nødkraft

Kabelstiger monteres under gulv

Vertikal føring

Ny kabelstige monteres på vegg
med ekstra lange veggkonsoller
utenpå eksisterende installasjoner

b=300

b=400

b=200

Ventilasjonsaggregat

Ny automatikktavle
plassering tilpasses

+2107.1126=434.1107

Gjennomføring opp til EL-nisje

Ny kabelstige monteres på vegg
med ekstra lange veggkonsoller
utenpå eksisterende installasjoner

b=300

Kabelstiger monteres under
eksisterende installasjoner

1-K/2 230V
Eksisterende tavle

b=400

Eksisterende kabelstige, montere skilleplater

1119
FORROM
3.7 m²
KREFT FELLES

1114
FORROM
3.7 m²
KREFT FELLES

1120
GARDEROBE 45P
29.2 m²
KREFT FELLES

1115
GARDEROBE 27P
20.2 m²
KREFT FELLES

1004
HEIS
7.6 m²
TEKN ANL

1003
HEIS
7.6 m²
TRAFIKK

1001
HEISLOBBY
48 m²
FELLES

1078
MOULD
26.6 m²
STRÅLE

1079
CT
47 m²
STRÅLE

Stikkontakter monteres
på kabestige over rack
ved bak-kant rack.
2 kurser fra nødtavle 1-K/2 230V,
og to kurser fra UPS-tavle 435.7161.

b=600

1113
HEISLOBBY
110.3 m²
TRAFIKK

+2107.1124=434.7162

+2107.1124=435.7161

Kabel legges på eksisterende kabelstige

1002
TRAPP
19.5 m²
TRAFIKK

1012
KORRIDOR
68 m²
TRAFIKK

1122
WC
2.1 m²
KREFT FELLES

1117
WC
2.1 m²
KREFT FELLES

1123
DUSJ
2.9 m²
KREFT FELLES

1121
WC
5 m²
KREFT FELLES

1116
WC
5 m²
KREFT FELLES

1118
DUSJ
2.9 m²
KREFT FELLES

1077
KTR
11.8 m²
STRÅLE

122
SJAKT
25.3 m²
TEKNANL

120A
OPPHOLDSROM FELLES
35.5 m²

120C
KORRIDOR
9.4 m²

KONVEKTORKASSE

1076
DOSEPLAN
30.7 m²
STRÅLE

1075
DATA
1.7 m²
TEKN ANL

1074
KTR
11.3 m²
MEDISINSK TEKNISK

1088
DEMO / TELEMEDISIN
47.1 m²
KREFT FELLES

1090
VERKSTED
30.8 m²
MEDISINSK TEKNISK

117A
KORRIDOR
30 m²

112B
FORGANG
3 m²

113B
FORGANG
3 m²

114B
FORGANG
3 m²

115B
FORGANG
3 m²

116B
FORGANG
3 m²

112A
GJESTEROM
14.7 m²

113A
GJESTEROM
14.7 m²

114A
GJESTEROM
14.7 m²

115A
GJESTEROM
14.7 m²

116A
GJESTEROM
14.7 m²

1073
KTR
15.7 m²
STRÅLE

1072
KTR
15.7 m²
STRÅLE

1011
KORRIDOR
102.6 m²
TRAFIKK

Kabel legges på eksisterende kabelstige

1099
SJAKT
2.1 m²
TEKNANL

1100
KOPI
2.1 m²
FELLES

1101
DISPONIBELT
10.3 m²
ONK

Tilkobles eksisterende UPS-tavle

Kabel legges på eksisterende kabelstige

1071
KTR
11.5 m²
KREFT FELLES

1070
KTR
11.6 m²
RTG

1069
KTR
11.5 m²
KREFT FELLES

1102
EDB
15.2 m²
TEKN ANL

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
02	2023-03-08	For anskaffelse	FreHum	RoFur	MagKle
D01	2023-01-31	For gjennomgang hos oppdragsgiver	FreHum	RoFur	MagKle

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Helse Møre og Romsdal HF

Målestokk 1 : 50

Vardesenteret
Plan U1 - Elkraft

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
522205063	E-400-20-U1-001	D02