




- KA501 Kontor 500W 0,024 L/s
- KA502 Sal 650 W 0,031 L/s
- KA503 Sal 650 W 0,031 L/s
- KA504 Samtale 400 W 0,019 L/s
- KA505 WC 250 0,012 L/s
- KA506 HCWC 250 0,012 L/s
- KA507 Fellesområde 700 W 0,033L/s
- KA508 Fellesområde 700 W 0,033 L/s
- KA509 Fellesområde 1000 W 0,048 L/s
- KA510 Fellesområde 1000 W 0,048 L/s



Kobles på  
Eksisterende  
gatevarme  
med glykol.

dT Gulvvarme lik 5K  
dT Snøsmelt lik 15K  
dT Varmebatteri ventilasjon lik 15K

|  |            |                 |                |                        |          |
|--|------------|-----------------|----------------|------------------------|----------|
| F 01   | 2023-03-10 | For Anskaffelse | MagKle         | ArBja                  | MagKle   |
| Rev.   | Dato       | Beskrivelse     | Utarbeidet     | Fagkontroll            | Godkjent |
| <p>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.</p> |            |                 |                |                        |          |
| Helse Møre og Romsdal  |            |                 |                | Målestokk (gjelder A4) |          |
| Vardesenteret Ålesund Sykehus  |            |                 |                | 1 : 1                  |          |
| Systemskjema Varme   |            |                 |                |                        |          |
| Norconsult   |            | Oppdragsnummer  | Tegningsnummer | Revisjon               |          |
|  |            | 52205063        | V-32-70-24-00  | F01                    |          |