



Pipe Accessories (Utstyr)		
MC User Code	Description	Type
Plan U		
ORB.004	LK Manifold RF 3 Gatevarme t/r	8363962
SBB.001	Blandeventil	CV306 GG 3 way control valve DN15 Kvs0,63 PN6 cast iron
SBB.001	Blandeventil	CV306 GG 3 way control valve DN40 Kvs20 PN6 cast iron
SBB.002	Reguleringsventil, motorisert	TA-Modulator Slider 160 Bacnet-DN15
SBB.002	Reguleringsventil, motorisert	TA-Modulator Slider 160 Bacnet-DN25
SMA.003	Stengeventil	42150-000515 DN15
SMA.003	Stengeventil	42150-000520 DN20
SMA.003	Stengeventil	42150-000525 DN32
SMA.003	Stengeventil	42150-000540 DN40
SMA.004	Ball Valve 801R G20	5117278
SVZ.001	Innreguleringsventil	STAD*(Nordic)-20
SVZ.001	Innreguleringsventil	STAD*(Nordic)-40
Plan 01		
FSC.001	Fordelerskap Tappevann	5051696
FSC.002	Dør Fordelerskap Tappevann	5051704
FSC.003	Fordelerskap Gulvvarme	5051693
FSC.004	Dør Fordelerskap Gulvvarme	5051706
ORB.001	Fordeler Tappevann	5051159
ORB.002	Fordeler tappevann	5117306
ORB.003	LK Manifold RF 10	8363969
SCZ.001	Magnetventil	LK CubicSecure
SMA.001	Stengeventil 90	5051461
SMA.002	Stengeventil 90	5051462
SMA.007	Valve to manifold 1" x 3/4" ext. thread	85000024

Mechanical Equipment Schedule		
MC User Code	Description	Type
Plan U		
IVZ.001	Luftbehandlingsaggregat	Topvex SR35-R-HWH
JPA.001	Sirkulasjonspumpe	ALPHA2 L 15-60
LCZ.001	Fan Coil	450
OK Tak		
JVA.002	Takvifte Kjøkkenavkast	DVC 190-S (1Ph/230V)

F01	2023-03-10	For Anskaffelse	MagKle	ArBja	MagKle
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrækning enn formålet tilsier.					Målestokk (gjelder A1)
Helse Møre og Romsdal					1 : 50
Vardesenteret Ålesund Sykehus					
Rør Plan U					
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon	
		52205063	V-30-20-24-0U-00	F01	