

- Brannklasse 1 og risikoklasse 2
- Brannalarmanlegg kat.2 (heldekkende)
- Forutsettes at føringer iht. brannkonsept følges
(10226965_Utbygging_Legekontor_Røros_Brannkonsept_Forprosjekt_Rev00)

[illegible]

	E 30 [F30]
	EI 30 [B30]
	E 30-S _a [F30 terskel og tetteliste]
	EI ₂ 30-S _a [B30 terskel og tetteliste]
	Rømningsvindu
	Rømningsretning / utgang
	Ikke en del av tiltaket

00	Original tegning	notroh	nooyas	15.03.23
Rev	Endring	Utf.	Kontr.	Dato
Oppdragsgiver		Utført av	Kontr. av	
Lusparken Arkitekter		notroh	nooyas	
		Dato	Ansvarlig	
Tittel		15.03.23	notroh	
Utbygging legekantor Røros		Målestokk		
		1:250		
		Format	A3	
		Sweco oppdragsnr.		
BT1		10226965		
Plan 1 og plan 2		Sweco oppdragsleder		
BRANNTEGNING		nohebd		
		Tegningsstatus		
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr)	Status	Rev.	
RIBR			00	