

LFS-30

Ved graving i nærheten av Elvias høyspentkabler, må en representant fra Elvia komme for å skrive avtale (sikkerhet ved arbeid nær ved høyspentkabler). Dette gjøres med utførende graveentreprenør/gravemaskinsjåfør

Dette har ikke noe med hvis infrastruktur må flyttes i forhold til bygging.