

Kursfortegnelse Eier og bruker skal sørge for at det blir utført nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget, slik at det til enhver tid tilfredsstiller forskriftenes minimumskrav.		I_{kmax} : 7,775 kA I_{kmin} : 5,681 kA I_{jmin} : 5,053 kA					
		Utjevningsforbindelse					
Kurs nr.	Lastbeskrivelse	Vern (type)	In [A]	Kar.	Kabel [mm²]	[m]	Jfb [mA]
INN	U.F.03.01.01 1.etg Kantine		100		3x50+j	1	
F.1	Lys rom 106,107	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.2	Lys rom 108, 109,110,111,112,113	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.3	Lys rom 130,131,132,133,134,135,140	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.4	Lys og stikk . rom 136,137,138,139	AUT.	10	B	2x1.5+j	30	
F.5	Lys rom 101	AUT.	10	B	3x1.5+j	30	
F.6	Lys rom 102, 103	AUT.	10	B	2x1.5+j	30	
F.7	Lys heis stol	AUT.	10	B	2x1.5+j	30	
F.8	Utelys, Fotocelle	AUT.	10	B	2x1.5+j	30	
F.20	Stikk. rom 106,107, o/dør kjø., rom 107	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.21	Stikk. rom 108,109, 110	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.22	Stikk. rom 111,112,113	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.23	Stikk. rom 130,132,133	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.24	Stikk. rom 130,132, 133	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.25	Stikk for kaffetrakter rom 102	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.26	Stikk. for kasse og kjøledisk rom102	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.27	Lys og stikk. rom 102, kjøleskap rom 103	AUT.	10	B	2x1.5+j	30	
F.28	Stikk.v/vindu rom 103	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.29	Stikk. rom 103	AUT.	16	B	2x2.5+j	30	
F.30	Stikk. Komfyr rom 103	AUT.	20	B	2x4	30	
F.31	Stikk til kjøleskap	AUT.	16	B	2x2.5	15	
F.32	Stikk. Oppvaskmaskin rom 103	AUT.	32	C	3x6	10	
F.33	Stikk tavle	AUT.	16	B	3x2,5	1	
F.34	Reserve	AUT.	16	B			
F.35	Stikk til eltemaskin	AUT.	16	C	3x2.5	15	
Anleggets adresse:		Ulefossveien 3710 SKIEN		Anlegg:		Dato: 08.10.2007	
Sykeuset Telemark HF				S91 Psykiatri avdelinger			
		Fordeling				NEK400:2006	
		U.F.03.01.01.433				240 V IT	
				vs. 4.0.11 12.09.2007		Side 1 av 1	