

STATUSRAPPORT TILFLUKTSROM, 76-rom

Kontaktinformasjon og info om tilfluktsrommet

Kontrollør:	Geir Olav Runningen	Sted:	Ferder Kommune	Dato:	15.03.2022
Adresse:	Tinghaugveien 14-rom Øvre	Eier:	Ferder Kommune		
Ansvarlig:	Silje-Marte Wollan	Tlf.:	91766472	E-Post:	
Kontaktperson:	Silje-Marte Wollan	Tlf.:	91766472	E-Post:	
Fakturaadresse:	Ferder Kommune	Gnr/Bnr:	125/53		
Offentlig/privat:	Offentlig	Tidligere kontroll:		Antall personer:	225
Tegninger fremlagt:				Fredsbruk:	
Byggeår:	1995	Romtype:	76B	Bet. Fjell:	Betong
				Tilstand:	

Sjekknr.	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	OK	Feil	Ikke rel.
Instrukser						
1	Driftsinstruks	4.7.10		x		
2	Klargjøringsinstruks	4.7.10		x		
3	Instruks for bruk av tilfluktsrom	4.7.10		x		
4	Merking iht. instruks	4.7.10			x	
Inngang/sluse						
5	Merking	4.7.1		x		
6	Orienteringslys	8.6.8		x		
7	Dør/port/luker	9.3.5 9.3.6		x		
8	Pakninger	9.3.7			x	
9	Terskler/verktøy	9.3.6 10.1.6		x		
10	Dusj og avløp	7.2.4		x		
11	Avstenging vann til t. rom	7.1.4		x		
12	Sluse fast/montérbar	4.6.7 4.6.10	Fast	x		
13	Lys i montérbar sluse	8.6.1				x
14	Slusedørsignal	8.6.9		x		
15	Batterikasse	8.6.5		x		
16	Sluseinstruks	4.7.10			x	
Nødutganger						
17	Luker/dører, riktig type	4.6.21		x		
18	Dør/port/luker	9.3.5 9.3.6		x		

19	Pakninger	9.3.7			x	
20	Trinn	5.6.14				x
21	Rist over sjakt	5.6.14				x
22	Merking på begge sider	4.7.1		x		
Ventilasjonsanlegg						
23	Instruks	4.7.11		x		
24	Merking	4.7.11			x	
25	Stenging fredsventilasjon	10.3.1		x		
26	Drenering/avtappingsplugg	6.4.3		x		
27	Antall og type aggregater	6.2.2		x		
28	Dempere på vifter	6.6.4		x		
29	Plomberte filter	6.5.6	Levetiden få ABC filterne er fra 25 til 30 år og dette er snart utgått.	x		
30	Gasstette ventiler før og etter filtre	6.5.5				x
31	Luftmengdemålere	6.6.3		x		
32	Sveiv tilstede	6.6.1		x		
33	Vifte, oljesøl, støy, orden	9.3.11		x		
Fordelingskanaler						
34	Festing	6.8.3		x		
35	Jordes for hver 25 meter	8.7		x		
36	Størrelse	6.8.2		x		
Avtrekksiden						
37	Regulerbar avtrekksventil	6.9.2		x		
38	Overtrykksventil	6.9.2		x		
39	Sjokkventil	6.9.2		x		
40	Evakuering av luft over bi-rom	6.9.1		x		
41	Overtrykksmåler ved reg. ventiler m/Instruks.	6.9.6		x		
Sjekkpunkt						
42	Trykk- og gassikker gjennomføring	8.3.1 8.9.4		x		
43	Reserve gjennomføringer	8.3.1		x		
44	Ekspansjonssløyfer	8.3.1		x		
45	Sjokkdempere	8.5.1 §499		x		
46	Ledende materialer jordes for hver 25 meter	8.7		x		
47	Antall stikk; 1/50	8.5.1		x		
48	Høyde stikk; 1,5m	8.5.1		x		

49	Stikk ved antenne	8.5.1		x		
50	Nødsamband merket	8.9.1		x		
Nødllysanlegg						
51	Brytere for slusedørsignal	8.6.9		x		
52	Bryter for orienteringslys	8.6.8		x		
53	Merking	4.7.11		x		
54	Instruks	4.7.11		x		
Oppholdsrom						
55	Malt	5.3.13		x		
56	Forskalingsstag	5.3.8		x		
57	Lys i monterbar sluse	8.6.1				x
58	Nødllysanlegg	8.6.3		x		
59	Kanaler	6.8		x		
60	Fredsinnstallasjoner	10.1.1		x		
Rominndeling						
61	Nødvendige delevegger på plass	4.6.14		x		
62	Nødvendige vegger lagret, instruks	4.6.14 4.7				x
63	Nødvendig redskap/verktøy for klargjøring	10.1.6				x
64	Fester for Tk avlukker	4.6.14		x		
Løsutstyr						
65	Vanntank, min. 100L bærbar, 15L/pers.	7.2.1	Kommunen har 1000L vanntank hengere.	x		
66	Tørrklosett	7.2.1			x	
67	Vaskevannsfat	7.2.1			x	
68	Vaskeplasser	7.2.1			x	
69	Termometer	9.1.4			x	
70	Sanitetsskrin, 1 pr. påbegynt 50 pers.	9.1.4			x	
71	Utbryterverktøy	9.1.4			x	
72	Stavlykter	9.1.4			x	
73	Brannslukkingsapparat	9.1.4			x	
Diverse						
74	Utpekt ansvarlig	9.3.3				
75	Funksjonsprøve	9.3.15				
76	Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører etc.	10.1.7				
Luftinntak						
77	Galvanisert	6.4.1				

78	Riktig høyde	6.4.1	Fant ikke luftinntaket			
79	Inntak ute, rist	6.4.5				

ID	Beskrivelse	Krav:	Tilstede:	Mangler:	Merknader:
300	Stavlykter:	3	0	3	
301	Sanitetskrin:	5	0	5	
303	Utbryterverktøy:	1	0	1	
319	Tørrklosett:	10	0	10	
320	Tørrklosett avlukker:	8	0	8	
305	Brannslukker 6kg:	1	0	1	
302	Termometer:	1	0	1	
318	Vanntanker ant. Ltr.: 1500	2	2	2	Kommunen har 1000L vanntank tilhengere.
317	Vanntanker ant. Ltr.:				
314	25L vannkanner:	4	4	4	
304	Vaskevannsfat:	10	10	10	
400	Batterikasse	1	1	1	
	Sykesenger	0		0	

Tilfluktsrommet kan settes i beredskapsmessig orden
av TP Miljøteknikk AS etter følgende kalkyle:

Kommentar:

Det er 42 Offentlige plasser og 153 private plasser. Krigsventilasjonen går snart ut på dato.

Art.nr.	Antall	Beskrivelse	á kr	Sum kr
202	1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner iht driftsinstruksen		
201	2	Toalettavluukkere instruks		
	4	Diverse instruks A4 Laminert		
320	2	NOR-TKA Tørrklosettavlukker komplett, minste antall.		
407	3	Montere jordingsforbindelse mellom karm og dør/luke blad		
301	5	Sanitetskrin for tilfluktsrom		
319	10	NOR-TK Tørrklosett m/ ring, lokk og 6 poser,		
314	4	25L bærbar vannkanne m/tappekran		
300	3	Stavlykt		
302	1	Termometer		
208	10	Vaskevannsfat		

	1	Utbryterverktøy	
	4	Bytte ut gammel krigventilasjon og tilpassing av ny krigsventilasjon	
208	1	Brannslukkingsapparat 6 kg.	
	1	Montering av instrukser og skilt	
208	18	Dørpakkninger type rund pakkning pr meter inkl montering	
			Sum
			Mva. kr.
			Sum inkl. mva.