

Minimumskrav

Larvik kommune skal installere anlegg for legionellasikring ved Brunla ungdomsskole.

Enwa AS har tatt vannprøver og utført risikovurdering for kontroll av legionella for bygget, se vedlegg 01 A. Her finnes også en beskrivelse av det eksisterende vannanlegget.

På bakgrunn av risikovurderingen er det besluttet at det skal bes om tilbud på en teknisk løsning for legionellasikring ved skolen.

Løsningen som tilbys må være komplett og innfri følgende minimumskrav:

1. Være godkjent av Mattilsynet til bruk i drikkevannssystem
2. Tilfredsstillende krav i Vannrapport 123
3. Kunne håndtere et årsforbruk $\leq 2500 \text{ m}^3/\text{år}$
4. Kunne leveres i perioden 08.03 - 22.03.2024
5. Kunne monteres av Larvik kommunes rammeavtalepartnere på EL/IT og RØR/VVS - men tilbyder skal også kunne tilby dette, da som opsjon som skal prises i prisskjemaet
6. Skal igangkjøres av tilbyder samtidig som nødvendig opplæring gis til ansatte i Larvik kommune - dette skal være inkludert i tilbyders pris for løsningen
7. Leveres med et anbefalt program for drift og vedlikehold samt et tilbud på årlig driftsavtale med tilbyder - driftsavtale skal prises i prisskjemaet for år 1 og samlet over 5 år. Larvik kommune har egen rammeavtale med laboratorium for uttak og analysing av vannprøver som benyttes ved behov for kontroll av legionella og evt. kintall
8. Leveres med FDV-dokumentasjon som kan legges inn i Larvik kommunes FDV-program Plania
9. Leveres med mulighet for oppkobling til Larvik kommunes eget driftskontrollsystem fra Johnson control.
10. Leveres med 5 års garanti - garantitiden starter å løpe når leveransen er godkjent og overtatt av oppdragsgiver.

Brunla ungdomsskole, hvor anlegget skal leveres, har adresse Vardeveien 34, 3292 Stavern.

Kontaktperson for oppdraget i Larvik kommune er byggforvalterne Kjetil Stender- tlf. 982 31 506 og Morten Grønliid - tlf. 957 65 758.

Tilbyder skal som en del av sitt tilbud levere inn en redegjørelse som sier noe om alle de 10 punktene over.