

Sagvåg entreprise A sjøledning

Endring av eksisterende post i Addendum 1

Eksisterende post 05.04 er oppdatert med tanke på bruk av PE-rør med PP-kappe tilsvarende JAPI eller lignende.

Opprettet av: Ingrid Marie Johnsen
Prosjektnummer: 10229609
Prosjekt: Sagvåg vannledning
Kunde: Stord kommune
Prosjektleder: Ingrid Marie Johnsen

1. Post 05.04 i Addendum 1 endres. Posten skal gjelde vannledning i materiale PE100 RC med PP-kappe type JAPI eller tilsvarende.