Forslag til
Møteplass for ansatte

Ytre grense prkiv

Ytre grense prkiv

c+99,4

Hovedangrepsvei
Brannvesen

Nøkkelboks

Sprinklerventil
i Tekn rom plan U

Brannsentral

c+99,0

c+98,6

Brem

c+98,2

c+97,8

Oppstillingsplass
brannbil

c+97,4

c+97

c+96,6

c+96

c+96

c+96

gang,-og sykkelsti

Eksisterende
vegetasjon

Brygge

Kjørebredde brannbil 3 m
Akseltrykk 10 tonn

Kolbotnvannet

Eksisterende
vegetasjon

c+96,0

gang,-og sykkelsti

Luke til Kryperom

Nedgravd gasstank

Nøkkelboks

Oppstillingsplass
brannbil

Snuhammer

gang,-og sykkelsti

Stigeledning
Inntak plan U
Ett uttak i hvert plan 1-4
+ over tak

Innkjørsel

Solbråtan

c+98,0

TEGNFORKLARING:

Utgang

Stigeledning for slokkevann

BK Brannkum

Adkomstvei Brannbil

INFO:

Bygningens Høyde: 15 m
Bygningen er sprinklet
Røykluker i lysgård

Adkomst tilpasset Brannbil:
Kjørebredde 3 m
Bredde labber 5 m
Akseltrykk 10 t

REV.	DATO	BESKRIVELSE	TEGN.	KONT.	SIGN.
7	17.10.05	Ny Rådgiver	PDM		
4	04.05.04	Ny Rådgiver	PDM		

BR.10 7

BYGGHERRE:
OPPEGÅRD KOMMUNE/ KOLBOTN TORG A/S

ANSVARLIG ENTREPRENØR:
PEAB

Rådgiver Brann:
SWECO GRØNER

KOLBOTN KULTUR OG AKTIVITETSSENTER

Prosj.nr.: 1217 | Fil: J:\SYSGM\8888\KOLBOTN_VI-DAK\BRANNTEGN.\SITUASJON_BRANN

INNHOLD:
BRANNTEGNING SITUASJONSPLAN-BRANN

Utført: PDM
Kontrollr: -
Ansvarlig: PDM

Dato: 17.10.05 | Mål: 1:500
STATUS: PROSJ.UNDERLAG | FAG: RIBRA | TEGN.: BR.10. | 7