

Elektroinstallatør

Firma/Navn: Caverion Norge AS
 Telefon: 08500
 Epost: info-no@caverion.com
 Adresse:
 Postnr/sted:
 Kontaktperson: Thomas Øverdal

Installasjon

Anleggsnummer:
 Målernummer:
 Data nyregistreringstidspunkt: andret:
 Viktig: Eier/bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk.

Ordre

Ordrenummer: 34349940

Kund

Kundenr: 120074000

Anleggsadresse

Firma/Navn: Nordland Fylkeskommune Polarsirkelen VGS
 Adresse: Murbakken 1
 Postnr/Sted: 8622 Mo i Rana

Hus nr: Bygg A Bokstav:
 Boligmappe nummer:

Fordeling og kortslutningsverdier

Fordeling:	Fordeling 9
Forsynt fra:	H4-08
Ik Maks:	[kA]
Ik Min:	[kA]
Ij Maks:	[kA]
Ij Min:	[kA]

Anleggsdata

Systemspenning / frekvens:	400 [V]	50 [Hz]
Tilførselskabel:	95 [mm ²]	Al
Fordelingssystem:	TN-S	
Forankoblet vert:	160	
Jordelektrode (type)		
Tilkoblingssted jordelektrode:		

Kurs nr	Lastbeskrivelse/ utstyr	Vern			Kabel			Rekkekl. Nr.	JFB [mA]
		Type	Intal	Ker.	S [mm ²]	L [m]	R. inst. met.		
1	Trafo Styrestrøm T1	10	C	1,5					
2	Lys og stikk rom A221, 222, 223 og 224	10	C	1,5					
	Lys og stikk rom A225 og 226	10	C	1,5				X1:1-4	
3	Lys rom A230	10	C	1,5				5-6	
4	Lys og stikk rom A230, 206, 243 og 232	10	C	1,5				7-10	
5	Lys rom A233 og 234	10	C	1,5				11-13	
6	Lys rom A235, 236 og 237	10	C	1,5				14-16	
7	Lys rom A239, 251, 252 og 253	10	C	1,5				17-19	
8	Lys møterom A239 og rom A244	10	C	1,5				20-22	
9	Lys rom A229 og 238 + Markeringslys	10	C	1,5				23-25	
10	Lys rom A220 of 221	10	C	1,5				26-27	
A	Lys og stikk rom A228	10	C	1,5				28-29	
11	Lys rom A231 og 232	10	C	1,5					
	Lys rom A242, 245 og 247	10	C	1,5					
	Lys rom A248, 249 og 254	10	C	1,5				30-31	
12	Lys tavlerom	10	C	1,5				32-33	
13	Stikk svaksstrømskott	10	C	1,5				34-45	
14	Jordfeilbryter kurs 39	25							30
15	Stikk rom A220	16	C	2,5				X2:1-2	
16	Stikk rom A222	16	C	2,5				3-4	
17	Stikk rom A220 og 222	16	C	2,5				5-6	
18	Stikk rom A221 og 223	16	C	2,5				7-8	
19	Stikk rom A224	16	C	2,5				9-10	
20	Stikk rom A223	16	C	2,5				11-12	
21	Platetopp/stelkavn rom A222	25	C	6				13-14	
22	Stikk rom A230	16	C	2,5				15-16	
23	Stikk rom A227 og 230	16	C	2,5				17-18	
24	Stikk rom A227 dekontaminator	16	C	2,5				19-22	
25	Stikk rom A232	16	C	2,5				23-24	
26	Bokset i rom A227	25	C	6				25-26	
27	Stikk rom A231 og 232	16	C	2,5				27-28	
28	Stikk rom A243 og 244 og møterom A239	16	C	2,5				29-30	
29	Stikk rom A206 og 233	16	C	2,5				31-32	
30	Stikk rom A206 og 233	16	C	2,5				33-34	
31	Stikk rom A233	16	C	2,5				35-36	
32	Stikk rom A233 og 234	16	C	2,5				37-38	
33	Stikk rom A233 over benk	16	C	2,5				39-40	
34		16	C	2,5				41-42	

Caverion

Elektroninstallatør

Firma/Navn: Caverion Norge AS

Telefon: 085000

Epost: info-nor@lavanis.no

Kurs nr.	Lasbeskrivelse/ utstyr	Antall	Pris	JFB [mA]
35	Stikk rom A236	1	102,43	
36		1	102,43	
37	Stikk rom A236	1	102,43	
38	Stikk korridor A229	1	102,43	
A	Stikk rom A238	1	102,43	
39	Stikk ute ved inngang og rom A222	1	102,43	
40	Fordeling 9A	1	102,43	
41	Komfyr rom A243	1	102,43	
42	Komfyr rom A223	1	102,43	
43	Stikk rom A225	1	102,43	
44	Ventilasjon miljøkjøkken A239	1	102,43	
45	Bokset i rom A233	1	102,43	
46	Bokset i rom A235	1	102,43	30
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				