

Oppgradering Bjørsito

Spørsmål og svar

Nr.	Spørsmål	Svar	Svardato
1.	I vedlegg "C3.05 P20020 Systemskisser Rev 6_04.10" side 7 av13 refereres det til lydstyrings type 1- 4. Oppfatter vi det riktig at dette kan leveres som frittstående konvensjonelle bevegelses detektorer? (ikke tilkoblet automatikkanlegg)	<i>Ja, Jfr. Vedlegg C3.06 Bjørsito - Romliste elektro og systemskisse Rev_04 skal det leveres frittstående konvensjonelle bevegelses detektorer som ikke er tilkoblet automatikkanlegg.</i>	20.22.2024
2.	I funksjonsbeskrivelse "C2.1-3 Funksjonsbeskrivelse ELKRAFTINSTALASJONER OG EKOM" avsnitt 542 står det følgende: "Brannalarmanlegget skal være heldekkende og skal utføres iht. øvrige krav satt brannkonseptet. Eksisterende brannalarmsentral i Lillekollen barnehage skal også være brannalarmsentral for Bjørsito. Det monteres undersentral i Bjørsito som skal integreres helt med sentralen i Lillekollen barnehagen. I vedlegg "C3.15 Rapport for ombrukskartlegging (2)" står det i avsnitt 4.2.2 følgende angående brannalarmanlegg: "Det er montert pulverapparater og brannvarslingssystemer med brannmeldere, ringeklokker i rømningsveier og detektorer i de aller fleste rom. Anlegget var direktekoplet til alarmsentral/brannvesen frem til rivingen av tilbygget på Bjørsito vår 2023. Da ble alarmanlegget koblet fra. Brannalarmanlegg anbefales at kobles inn igjen og benyttes videre da dette har en grei tilstand og alder. Brannslanger benytter også videre." Hva er gjeldene, beskrivelse eller ombrukskartlegging?	Beskrivelsen er gjeldende	20.22.2024

Nr.	Spørsmål	Svar	Svardato
3.	I funksjonsbeskrivelsene som nevnt under: "C 2.1-2 Funksjonsbeskrivelse 35 Varmepumpe- og kuldeinstallasjoner, 36 Luftbehandling" "C2.1-3 Funksjonsbeskrivelse ELKRAFTINSTALASJONER OG EKOM" "C 2.1-4 Funksjonsbeskrivelse 53 Automatisering" I alle funksjonsbeskrivelsene under kapittel 0 refereres det til følgende vedlegg: "C 5.2 Rapport for ombrukskartlegging" "C 5.3 Brannkonsept Bjørsito" Disse vedleggene ligger ikke ved i konkurransegrunnlaget. kan dere oppklare og presisere dette?	<i>Vedleggene ligger i grunnlaget, men de har andre benevnelser. Dette henger igjen fra tidligere konkurranse der alle tekniske fag var under en entreprise. Dette burde vært endret i grunnlaget.</i> "C 5.2 Rapport for ombrukskartlegging" ligger vedlagt som vedlegg "C3.15 Rapport for ombrukskartlegging" "C 5.3 Brannkonsept Bjørsito" legger i mappe C3.03 Underlag RIB.zip, og har benevnelsen 10254834-RIB-RAP-001 Brannkonsept Bjørsito barnehage"	20.22.2024
4.	Det kommer ikke klart frem grensesnitt mellom E-03 og E04 Kan dere bekrefte at all kabling for E-04 Automatisering besørges av entreprise E-03?	<i>All kabling for E-04 Automatisering skal inkluderes i E-04 Automatisering, og ikke i E03.</i>	20.22.2024
5.	I entreprise E-02 skal det leveres varmepumper. Forstår vi det også slik at de blir levert med grensesnitt for automatikk også?	<i>Ja, det skal leveres med grensesnitt for automatikk.</i>	20.22.2024