

**OVERSIKT OVER ANLEGG / BYGG VÅGÅ KOMMUNE,
ANGITT MED KONTAKTPERSONER OG KONTROLLHYPPIGHET**

Bygning / anlegg	Tavler	Sikrings skap	Motorer	Kontakt person	Intervall proff. kontroll	Intervall egen kontroll
Vågåmo Skule	1	7	10	IG	1 g./3 år	1 g. pr. år
Vågå Ungdomsskule	3	15	3	IG	1 g./3 år	1 g. pr. år
Søre Grindstugu barnehage	1	5	8	IG	1 g./3 år	1 g. pr. år
Aktivitetshuset	1	3		IG	1 g./3 år	1 g. pr. år
Vågåhallen, kulturhuset, svømmehallen	12	9	21	SEL/FL	1 g./3 år	1 g. pr. år
Gamle banken	1	3	2	EK	1 g./3 år	1 g. pr. år
Vågåheimen, helsesenter, apotek	14	15	23	NAa	1 g./3 år	1 g. pr. år
Omsorgsbustader Eksersismoen	1	9	0	NAa	1 g./3 år	1 g. pr. år
PU- Moavegen	1	5	0	EK	1 g./3 år	1 g. pr. år
PU- Finntunet	1	16	18	EK	1 g./3 år	1 g. pr. år
Kommunehuset	1	7	16	EK	1 g./3 år	1 g. pr. år
Tessand oppvekstsenter	1	3	6	EK	1 g./3 år	1 g. pr. år
Lalm oppvekstsenter	2	7	6	RO	1 g./3 år	1 g. pr. år
Sjårdalen oppvekstsenter	1	3	3	RO	1 g./3 år	1 g. pr. år
Frivilligsentralen med omsorgsbustader (Bankbrenna)	2	8	5	NAa	1 g./3 år	
Avlaup og vassforsyning						
Avlaup Vågåmo						
Vågåmo renseanlegg	3	9	58		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon industriområdet		1	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon Sveaholen		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon Blessumvollen		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon Smedsmo		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon Nermoom		1	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon Klones		1	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
					1 g./3 år	
Vågåmo vassforsyning						
Vågåmo vassverk	1	2	10		1 g./3 år	1 g. pr. år
Høgdebasseng Gardsøy		1	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
Høgdebasseng Sveaholen		1	1		1 g./3 år	1 g. pr. år
Høgdebasseng Jutulheimen		1			1 g./3 år	1 g. pr. år
Trykkaukningsstasjon Sveaholen		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Trykkaukningsstasjon Skogbygdsvegen (Blessum)		1	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
Trykkaukningsstasjon Haugøy		1	1		1 g./3 år	1 g. pr. år
Lalm avlaup						
Lalm renseanlegg	1	1	15		1 g./3 år	1 g. pr. år

Bygning / anlegg	Tavler	Sikrings skap	Motorer	Kontakt person	Intervall proff. kontroll	Intervall egen kontroll
Pumpestasjon Lalm bakside		2	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
Pumpestasjon industriområde		2	3		1 g./3 år	1 g. pr. år
Lalm vassforsyning						
Lalm vassverk		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Lalm høgdebasseng		1			1 g./3 år	1 g. pr. år
Lalm trykkaukningsstasjon		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Skogbygda avlaup						
Skogbygda renseanlegg		2	4		1 g./3 år	1 g. pr. år
Skogbygda vassforsyning						
Skogbygda vassverk		1			1 g./3 år	1 g. pr. år
Stokstadåsen avlaup						
Stokstadåsen kloakkpumpestasjon		2	6		1 g./3 år	1 g. pr. år
Stokstadåsen vatn						
Stokstadåsen vassverk	1		5		1 g./3 år	1 g. pr. år
Randsverk avlaup						
Kloakkpumpestasjon		1	1		1 g./3 år	1 g. pr. år
Randsverk vassforsyning						
Randsverk vassverk					1 g./3 år	1 g. pr. år
Tessand avlaup						
Tessand kloakkpumpestasjon		1	2		1 g./3 år	1 g. pr. år
Tessand vassverk						
Tessand vassverk og høgdebasseng	1		1		1 g./3 år	1 g. pr. år

Vaktmestere / kontaktpersoner

EK	Egil Kveen	93263403
BB	Bjørn Borgen	91712107
IG	Ivar Galstad	47452245
EB	Einar Bjørkli	47469128
NAa	Nils Aasheim	91150544
RO	Rolv Olderløyken	47469129