

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				4	1	2	2	2	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 a)	Komplett automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	0,5 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN25	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				4	1	2	2	2	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 b) Komplette automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																	
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	0,75 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN32	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter			3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum			1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter			4	1	2	2	2	0					
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 c) Komplette automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																	
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	1 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN40	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter			3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum			1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter			4	1	2	2	2	0					
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 d) Komplette automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																	
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	1,5 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN50	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter			3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum			1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter			4	1	2	2	2	0					
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 e) Komplette automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																	
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	2 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN65	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				4	1	2	2	2	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 f) Komplette automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																	
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	3 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN80	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonsentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				4	1	2	2	2	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 g) Komplette automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																	
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	4 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN100	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper				AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering			
				Sum punkter				3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm			
				Reservekapasitet, minimum				1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel			
				Totalt antall punkter				4	1	2	2	2	0				
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 h)	Komplett automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	5 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN125	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								

Tavle:				Leverandørkoder:				Tverrfaglig merkesystem for bygninger									
				A= Automatikkentreprise				Merkestruktur: +AAAA=NNN.nn-BBbbb									
Tavleplassering:				E= Elektroentreprise				+AAAAnn Inventarnummer									
Betjener:				R= Rørleggerentreprise				=NNN.nn Systemtype og løpenr.									
				V= Ventilasjonentreprise													
				X=Extsterende				-BBbbb Komponenttype og løpenr.									
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT				Punkttyper			AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Dli= Digital inngang indikering				
				Sum punkter			3	0	1	1	1	0	Dla= Digital inngang alarm				
				Reservekapasitet, minimum			1	1	1	1	1		NV= Nettverksvariabel				
				Totalt antall punkter			4	1	2	2	2	0					
Undersentralnr.:																	
=NNN	.nn-	BB	nnn	Beskrivende tekst	Romnr.	Romtype	Lev.	Kap.	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	Lokal vender	Merknad	
6 i)	Komplett automatikk for varme- eller kjølekurs med 3-veis shuntventil, pumpestyring og tur- returtemperatur																
=3X0	.01.	JP	410	Sirkulasjonspumpe med innebygget frekvensomformer og trykkregulering			R	6 kW			1	1	1				
=3X0	.01.	SB	410	3-veis shuntventil med motor			A	DN150	1								
=3X0	.01.	RT	400	Turtempføler med lomme			A		1								
=3X0	.01.	RT	500	Returtempføler med lomme			A		1								