



Befaring nr 01 | Nytt lager/utstillingslager Dølmotunet

| Arkivnr

Dato | Møtetid fra - til | Sted

17.04.2012 10.00-11.00 Tolga kommunehus

Møteleder | Referent

Eivind Moen | Esten Nygaard

Tilstede

Aktuelle tilbydere

Kopi av møtereferatet sendes også til

Sak	Referat
-----	---------

01 Gjennomgang av tiltak i møterom

Tilbudsmaterialet ble gjennomgått av arkitekt og det ble mulighet til å komme med spørsmål.

- Vindusskjema: Vinduer skal være fastkarm.
- Åpningsvindu i kiosk, innadslående kan prises. Vanskelig å oppnå energikravene med skyvevindu.: Alternativ løsning: Innadslående åpningsvinduer.
- Innvendige vegger skal leveres ferdigmalt/lasert i hvit.
- Spørsmål om radonsperre kom opp. Presisering: Det trengs ikke radonsperre i bygninger som ikke har varig opphold eller faste arbeidsplasser.
- 08.03: Tak; impregnering; Impregnering med pigment. Royal impregnering eller lignende. Tilbyder må oppgi type og utførelse.

02 Befaring på tomta

Påpeking av plassering av bygget. Terrenget faller jevnt ned mot eksisterende steinmur. Kum kan plasseres i fylling på østsiden av nybygget. Nybygget må ta utgangspunkt i høyden til eksisterende vei og parkeringsplass mot skolen/Vidarheim og må fylles opp mot Dølmotunet.

17.04.2011
Esten Nygaard