POS. NR.	SAMLE-SKINNE	SIKRING (A)	KURS NR.	P? MONTASJE-SKINNE	BETJENINGSFELT	REKL. NR.	LEDN. NR.	LEDNINGSTYPE TVERRSNITT (MM)	TEKST	ROM NR.	BEL. (kW)
	KOMPONENTER / UTSTYR I MONTASJEENHET						INN OG UTG?ENDE LEDNINGER			KOMPONENTER	
1	L1-L3										
2		Lastbryter 100	Q1					PFSP 3x50 Al	Fra hovedfordeling bygg 4		
3		63	Q02					PFSP 3x25 Al	El-kassett teknisk rom		
4		32	Q03					PFSP 3x6 Cu	Fordeling VF1		
5		10C	F01						Styrestrøm		
6								PTS 4-par	Romtemperaturføler salong		
7		16B	F02					PR 2x2,5+j	Varmeovner salong		
8		16B	F03					PR 2x2,5+j	Varmeovner salong		
9		16C	F04					PR 2x2,5+j	Varmeovner og stikk lærerrom og blanderom		
10		16C	F05					PR 2x2,5+j	Vaskemaskin		
11		16C	F06					PR 2x2,5+j	Tørketrommel		
12		16C	F07					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
13		16C	F08					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
14		16C	F09					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
15		16C	F10					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
16		16C	F11					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
17		16C	F12					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
18		16C	F13					PR 2x2,5+j	Stikk for grenstav ved frisørbord		
19		16C	F14					PR 2x2,5+j	Lys salong og blanderom Vifte punktavsug i salong		
20		16C	F15					PR 2x2,5+j	Lys lager, korridor og lærerrom		
21		16C	F16					PR 2x2,5+j	Lys og stikk teknisk rom Varme lager		
22									Til blad 2		

DATA

SPENNING: 230V
SYSTEM: IT
FREKVENS: 50Hz
IK MAKS:
IK MIN:
KAPSLING:

MERKNAD

EIENDOMSRETT OG OPPHAVSRETT TIL DENNE TEGNING TILH?RER: TECHNO CONSULT M?RE A/S

Antall: 2
Bl.nr.: 1
Rev.bokst.: A

Fil nr.: E431.DWG
Tegn.nr.: E-431

ENLINJESKJEMA
FORDELING
FRISØRSALONG

KVGS BYGG 4

TECHNO CONSULT mørE
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Dato: 10.06.08
Tegn.: KG
Kontr.:
Norm.:
Godk.:

Rev.	Dato	Beskrivelse
A	26.06.08	AVGANGER VVS. KURS F17-F20

ARBEIDSTEGNING