


TEGN. NR.	FAG	FASE	B.D.	TYPE	FLOY	ETG.	LØPENR.	REVISJON
A D 200 60 C 1 320								A

- SR = STIKKONTAKTER TILKOBLET RESERVEKRAFT
- SN = STIKKONTAKTER TILKOBLET NORMALKRAFT
- SU = STIKKONTAKTER TILKOBLET UPS
- RTV = RADIO + TV
- D = DATAUTTAK
- T = TELE
- SYA = SYKESIGNAL ANROP
- ST = STANSALARM
- OPT = OPPTATTANLEGG
- SYM = SYKESIGNAL MOTTAK
- OF = OVERFALLSALARM
- TR = TRYKKLUFT
- GU = ANESTESIUTTAK
- L = LYSTGASS
- O2 = OKSYGEN
- RA = RETURKNAPP ADG. KONTROLL
- AKB = AKUTT ALARM BARN
- 3F = 3-FASE STIKK

REV. INDEKS	TEKST	TEGN. SIGN.DATO	ANSV. SIGN.DATO
A	ARBEIDSTEGNING	RBH 17.04.2013	SET 17.04.2013
0	ANBUDESGRUNNLAG	TO 22.06.2012	SET 22.06.2012



**NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN**

**DETALJPROSJEKT**

- A** BOARCH arkitekter a.s  
ARKITEKTERMINAL NPA E-post: post@boarch.no  
Sjøgt 21, BOKS 324, 8013 BODØ  
Tlf: 75 50 61 70 Fax: 75 50 61 71
- B** Prosjektpartner Bodø a.s  
Rådsvende Interier brudekirk  
Terminaleien 12 8008 Bodo  
Tlf: 7555 1300 fax: 7555 1310
- E** Norconsult a.s  
Alsplåden, Noltveien 17, 8013 Bodo  
Tel: 75 56 58 00, Fax: 75 56 58 01
- V** Norconsult a.s  
Alsplåden, Noltveien 17, 8013 Bodo  
Tel: 75 56 58 00, Fax: 75 56 58 01
- VVA**

PROSJ. ANSVARLIG	PROJ. NR.	TEGNET	DATO
GISLE JAKHELLN	377	THP	26.10.2009
SAKSBEHANDLER	MÅLESTOKK	MÅL I mm	
SVEIN ERIK TOEEN	1 : 50		

**SKJEMA ROM C1320, C1321, 1322 OG 1323**

TEGN. NR.	FAG	FASE	B.D.	TYPE	FLOY	ETG.	LØPENR.	REVISJON
A D 200 60 C 1 320								A