

Prosjekttittel:

Romsdal videregående skole

Tittel:

Automasjonstabeller

01	29.05.2015	Konkurransegrunnlag	ANE		
Revisjon	Dato	Revideringen gjelder	Laget	Kontrollert	Godkjent

Leverandørs logo:



Antall sider:

Side: 1 av 3

Oppdragsnummer:

K104

Fag:

ITB

Fase:

Revisjon:

01

Kode Syst. Komponent						Utførelse																								Kommentar	
						L: Leverandør, M: Montasje, K: Kabling, F: Funksjonsansvar (overordnet), D: Delaktig																									
						Bygg					Ventilasjon					Rør					Elektro					Automatikk					Andre
L	M	K	F	D	L	M	K	F	D	L	M	K	F	D	L	M	K	F	D	L	M	K	F	D	Aktør	L	M	K	F	D	
234	Røykluker/klimaluker i fasade atriet, vestibyle, kantine					X	X		X									X	X				X	X							
234	Ytterdører som skal åpne ved røykventilasjon					X	X		X									X	X				X	X							
237	Solavskjerming					X	X		X									X	X				X	X							Solavskjerming inkl. motor leveres av bygg.
244	Branngardin / røykgardin					X	X		X									X	X	X											I kantine og mellom verksted og
263	Røykluker i trapperom					X	X		X	X								X	X					X							
263	Klimaluker i verksted					X	X		X									X	X				X	X							
332	Sprinkler												X	X		X	X		X	X				X							
310	Sanitæranlegg generelt												X	X		X	X		X	X											
310	Fettutskiller, Oljeutskiller												X	X		X	X		X	X				X							Strømforsyning fra automatikktavle. Alarmer
310	Oppvarming tappevann												X	X		X	X		X	X											
320	Varmeanlegg generelt											X	X	X		X		X	X				X	X							
320	Følere i rør (temperatur, trykk)												X			X		X	X	X			X	X							
320	Pumpe												X	X		X	X		X	X				X							
320	Frekvensomformer til pumpe												X	X		X	X		X	X				X							
320	Kabel mellom Pumpe og frekvensomformer														X	X	X	X	X	X				X							Med funksjonsansvar for kabel menes ansvar
320	Reguleringsventil, inklusiv aktuator												X			X		X	X	X			X	X							
320	Stengeventil (inklusive aktuator)												X			X		X	X	X			X	X							
320	Radiator- og gulvvarmeventil (ekskl. aktuator)												X			X		X	X	X			X	X							
320	Aktuator til radiator- / gulvvarmeventil														X		X	X	X	X			X	X							
320	Vannbehandling												X	X		X	X		X	X				X							
320	Energimåler												X			X		X	X	X			X	X							
320	El-varme (panelovner) med sentral styring															X	X	X	X				X	X							Kun tilrettelegging med trekkerør. Styres via
320	Varmepumpe												X	X		X	X		X	X				X							
332	Sprinkleranlegg												X	X		X	X		X	X				X							
342	Gass for virksomhet																	X	X							Ekstern leverandør	X	M		X	X
345	Trykkluft verksteder												X	X		X	X		X	X											
360	Luftbehandling								X	X		X	X					X	X					X							
360	Servicebryter								X	X		X	X	X																	
360	Følere i rom (temperatur, CO2, rel.fukt, etc)																X	X		X	X			X	X						Monteres på anvisning fra automatikk.
360	Følere i rør (temperatur, trykk, etc.)												X			X		X	X	X			X	X							
360	VAV-spjeld								X	X		X						X	X					X	X						
360	Aktuator til VAV-spjeld modulerende								X	X		X						X	X					X	X						
360	Aktuator til VAV-spjeld (av/på)								X	X		X	X					X	X						X						
360	Røykventilasjon (Vifter)								X	X		X						X	X	X				X							
370	FanCoil (split unit)											X	X		X	X		X	X					X							
442	Belysningsutstyr															X	X	X	X	X											
442	Generelt															X	X	X	X	X											
442	Fellesarealer i forbindelse med brann og rømning															X	X	X	X	X				X							Automatikk leverer tilstedværelsesføler.

29.05.2015