

# Bestykningsliste

## Automatikk for system

### 320.003

Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT

Punktyper	AI	AO	Dli	Dla	DO	NV	
Sum punkter	5						Dli= Digital inngang indikering Dla= Digital inngang alarm
Reservekapasitet, minimum	1	1	1	1	1	1	NV= Nettverksvariabel
Totalt antall punkter	6	1	1	1	1	1	

**Undersentralnr.:**

320.003	SC 450	2-veis magnetventil
320.003	RP 450	Trykkføler foran ekspansjonskar
320.003	RP 451	Trykkføler i varmeanlegg turledning