

3. ETC

FORGANG
DUSJ-W.C.

ANTREKK FRA
45KG. W.C.
KFR. PLANTEGN

TILSLUTH. KANAL TIL
DIFF.-DON 500x100 AV
PLASTBELAGT PLATE
FARGE ≈ SOM DON
Ø.K. DIFF.-DON.

2. ETC.

HVBEL
(SENERE GARD)

280 Ø PÅSTICK FOR
TILSV. INNEEDN.
I 1. ETC

1 ETC

KJELLER

SPRINKLER

GARDE ROBE

100 Ø ANTREKK FRA DUSJ,
KFR. PLAN. Ø.K. KANAL =
Ø.K. GERIET OVER DØR I GARD
= TAK ÷ 44 CM. = GÖLV + 235 CM
SEK Ø.K. AV TILSLUTH. KANAL
PÅ DIFF.-DON. Ø.K. = Ø.K. GERIET
PÅ DØR TIL GARD.
Ø.K. PÅSTICK FOR DIFF.-DON
= GÖLV + 200 CM

HVBEL

13 MM GIPS, ALT. ARDOROX ØTV.
48x48 REKLER M/ISOL.

13!
10 MM MELLOM KANAL OG
INNV. GIPS M/ISOL. MELLOM

EES. VEGG

VENTILASJONSROM

DIFF.-DON SENTRIK MELLOM
SIKT OG GERIET

DIFF.-DON
LINDAB COMFORT
CDR-5010

A.H.T. MONTASJEN KAN
FRONT/SIDER PÅ-
SETTES TILSLUTT.

DIFF.-DON

LINDAB COMFORT
CDR-5010

13!
10 MM M/ISOL

YTTERVEGG

PLANÖTSNITT I 2 ETC

MERK: KANALER I SIKT MED DE VISTE GJENNOMFØRINGER UTFØRES
SÅSNART SIKTEHS SIDEVANGER ER UTFØRT.
ØRIGE KANALER I 2. ETC. MONTERES NÅR VEGGSTRIE ER PÅLAGT
KANALER I KJELLER MONT. NÅR AGG. ER ANKOMMET

114" GULVBORD

STØBBLOFT M/LEIRE

HIMLINGSPANEL

13 MM. GIPS.

GENERELL
KONSTRUKSJON

MERK!

B PÅSTIKKSPOSISJONER - PÅGERIET M.M.D.B. 01.94. Quitta			
A SØPLERT SOM ARBEIDSTEGN.		06.01.94. Quitta	
Index	Revisjonen gjelder:	Dato:	Sign.:
ANBUDESTEGNING VVS:			
ANBUDESTEGNING BYGG:			
ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ STEDET!			
FØNBERG LANDBR. SK. - INTERNAT		Målestokk: 1:10	
DUSJ-GARD. OG TOAL. ANL. 2. ETC		Tegn.: 02.01.94. Quitta	
VENTILASJONSIKT FRA KJELLER		Kontr.: -	Mrk.: B.V.
SIVILINGENIØR M.N.I.F. - M.R.I.F.		ANL. NR. 1013013	
ROLF AALERUD		TECH. NR.:	
RÅDGIVENDE V.V.S. INGENIØRFIRMA			
HAMAR - GJØVIK - LILLEHAMMER - ELVERUM - LEIRA			

122

SNITT G1. NY SIKT - EES, VEGG/BELAG - SNITT A-A