SYMBOLFORKLARING:

- BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- FLAMME– OG RØYKBEGRENSENDE KONSTRUKSJON
- RØMNINGSRETNING
- ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
- NØKKELSAFE
- BRANNALARMSENTRAL
- DEKKE REI 60
- RØMNINGSVEI

DØRSKJEMA:

NR.:	TYPE:
1	EI 30–S [B30]
2	EI 30–CS [B30S]
3	EI 60–S [B60]
4	E 90 [F90]
5	E 30–CS [F30S]
6	E 30–S [F30]

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 3 og 2

BRANNKLASSE: 2
HOVEDBÆRESYSTEM R–60 [B 60]

SEKUNDÆRT BÆRESYSTEM R–60 [B 60]

BRANNALARMANLEGG: KATEGORI 2 DIREKTEKOBLET 110 SENTRAL
FOR ØVRIGE BRANNTEKNISKE KRAV, SE TILHØRENDE UTARBEIDET KONSEPT

KFR RIE–TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG SKAL LESES SAMMEN MED BRANNKONSEPT.

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	KONSEPT	2016-12-21	HMTO	MRWL	MRWL

Fase: TILBUDSGRUNNLAG

RAMBØLL

Rambøll Norge AS
Gamle Beddingvei 28, 1671 Kråkerøy

HALDEN KOMMUNE
IDD SKOLE

RIBR

2. etasje
BRANNTEKNIKK

Oppdragsnummer: 1350016510
Dokumentansvarlig: HMTO
Filnavn: F-tegn 02.dwg
Målestokk: A3/1:300

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
		02	F		20	001		0	