

## **Referat fra tilbudsbefering – Rehabilitering av fasade Greverud skole ESA 17/1359**

Dato: 28.03.2017 kl 12:00

Sted: Greverud skole, Skiveien 202, 1415 Oppegård, bygg C

### **Befaringen:**

Det var oppmøte ved Bygg C. Det ble gått en befering rundt bygget.

Det ble informert om at noen av beslagene på taket på mellombygget sannsynligvis ikke har stor nok dryppnese og forårsaker skade på pussfasaden, og muligens bør skiftes ut. Dette vil eventuelt bli tatt som et tillegg ved behov.

### **Spørsmål og svar som ble stilt under beferingen:**

Spørsmål: Er det søkt om fasadeendring for å sette inn dør i vindusfeltet?

Svar: Dette er ikke søknadspliktig.