

Luftmengdeskjema

Sørfløya

Romnr og navn er hentet fra tegningene B63211 - B63214

SONE	System Nr.	Plan	Arealer		Luftmengder			Kommentar
			Rom Nr	Rombetegnelse	Tilluft m3/h	Luftskift m3/m2	Avtrekk m3/h	
SØRFLØYA	36.01	2	219	Korridor	250			
	36.01	2	210	Sykerom	150		150	
	36.01	2	209	Sykerom	150		150	
	36.01	2	208	Sykerom	100		100	
	36.01	2	207	Sykerom	100		100	
	36.01	2	206	Sykerom	150		150	
	36.01	2	205	Sykerom	100		100	
	36.01	2	204	Sykerom	100		100	
	36.01	2	217	Lintøy	75		75	
	36.01	2	203	Sykerom	100		100	
	36.01	2	202	Sykerom	100		100	
	36.01	2	216	Urent lager			150	Overstrømning fra korridor
	36.01	2	215	Skyllerom			250	Overstrømning fra Rent lager + korridor
	36.01	2	214	Rent lager	150			Avtrekk i Skyllerom
	36.01	2	213	Bad	200		200	
	36.01	2	212	WC			75	Overstrømning fra korridor
	36.01	2	211	HCWC			100	Overstrømning fra korridor
	36.01	2	201	Sykerom	100		100	Overstrømning fra korridor
	36.01	2	218	Korridor	225			
	36.01	2	220	Trapp	100		100	
	36.01	2	221	Lager	50		50	
	36.01	1	102	Korridor	150		150	
	36.01	1	117	Lintøy	75		75	
	36.01	1	123	Sykerom	100		100	
	36.01	1	122	Sykerom	100		100	
	36.01	1	121	Sykerom	100		100	
	36.01	1	128	Sykerom	200		200	
	36.01	1	127	Sykerom	200		200	
	36.01	1	126	Sykerom	150		150	
	36.01	1	125	Sykerom	150		150	
	36.01	1	116	Skyllerom			250	Overstrømning fra korridor + Rent lager
	36.01	1	115	Rent lager	150			Avtrekk Skyllerom
	36.01	1	120	Lager	75		75	
	36.01	1	124	Sykerom	150		150	
	36.01	1	114	Bad	200		200	
	36.01	1	113	WC			75	Overstrømning fra korridor
	36.01	1	112	WC			75	Overstrømning fra korridor
	36.01	1	111	WC			100	Overstrømning fra korridor
	36.01	1	110	Bøttekott			50	Overstrømning fra korridor
	36.01	1	109	Urent lager			100	Overstrømning fra Laboratorium
	36.01	1	108	Laboratorium	100			Avtrekk i Urent lager
	36.01	1	101	Korridor	400			
	36.01	1	118	Trapp	100		100	
	36.01	1	119	Lager	50		50	
	36.01	U	013	Lager	100		100	
	36.01	U	019	Behandling	400		400	
	36.01	U	018	Fysioterapi	450		250	
	36.01	U	015	Tannlege/fotpleie	200		200	
	36.01	U	016	Dusj			100	Overstrømning fysioterapi
	36.01	U	017	HCWC			100	Overstrømning fysioterapi
	36.01	U	004	Korridor	200		100	
	36.01	U	011	Rengjøring			100	
	36.01	U	010					
	36.01	U	009	Bårerom	200		200	
	36.01	U	008	Lager	100		100	
	36.01	U	007	EL-tavle	100		100	
	36.01	U	006	Telefon	100		100	
	36.01	U	003	Trapp	100		100	

SUMMERT	6600	-6550
---------	------	-------