Plot plan 01 - Del 1 - Sprinkel

1 : 50

STATUSIDENTIFIKASJON

A - For intern bruk hos utgivende part
D - For godkjennelse hos oppdragsgiver
F - For anskaffelse
H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning
U - Utgått
Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

Sprinkler Trondheim Hovedbibliotek

UZ001T Sprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68ºC

UZ003T Sprinkler conseaied, Standard Spray, Standard response, K=80, 68ºC

UZ004T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68ºC

UZ006T, Sprinkler nedadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68ºC

UZ010T, Tørrsprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68ºC

UZ011T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 93ºC

OBS! Sprinklerhoder må senkes, senkes under nærliggende himling, maksimalt 45 cm under dekke

Leverandørens krav til montasje skal følges.

I områder hvor det forventes høyere temperaturer skal det velges bulb med utløsningstemperatur 30ºC høyere enn forventet maksimumstemperatur i området.

Tegnings spesifiseringer

Koteseting:
Rør med fall tekstes fra underkant (UK) (UK isolasjon)
Rør uten fall tekstes fra centerlinje (CL)
Alle dimensjoner er i mm
Angitte koter er tekstet i absolutte koter. NN2000.
Originale tegninger referer til gamle koter "Trondheim lokal"

FARGEKODER!

Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Gamle rådhus og Lorckgården

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdig ombygd anlegg i Kafe.

Tegningsnummer	Revisjon
V-33-20-01-01	F2

Anbudsunderlag

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F2	10.04.2018	Anbudsunderlag	EvLan	AnOlu	AnOlu
A1	17.10.2017	For måltaking ved befaring	EvLan	AnOlu	

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Oppbevaretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Trondheim Kommune

Målestokk (gjelder A0): 1:50

Trondheim Hovedbibliotek Nytt Sprinkleranlegg
Sprinkler Plan 01, Hovedbibliotek del 1
Petter Egges Plass 1, 7011 Trondheim
Gnr. 401, Bnr 285. kommune#1601

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5174910	V-33-20-01-01	F2